

Nº da O.S.: 961

Data da O.S.: 12/04/2025 14:42:43

Aberto por: Danilo Vinícius Bastos Torres

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. TOP LIFE CLUB > TLF - TOP LIFE CLUB ÁGUAS CLARAS

Endereço: R. 36 NORTE, 3350 - ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71919-180, 3350 Águas, Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: Outro Tipo: Reparo

Equipamento: Cancela automática

Data Planejada: 12/04/2025 14:42:43 -

Início de Atendimento: 12/04/2025 14:42:58

Necessidade: Sensor da catraca do sistema de controle de acesso apresentou falha de funcionamento.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	12/05/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	08/05/2025 20:55:54	Verificação dos sensores das cancelas, um sensor estava precisando de uma nova regulagem, após o ajuste testamos o funcionamento e tudo foi normalizado.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	12/04/2025 14:42:58	Mudança de Área Responsável efetuada por: Danilo Torres	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	12/04/2025 14:42:43	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano