

Nº da O.S.: 1694

Data da O.S.: 16/09/2025 09:29:33

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > COND. GREEN PARK

Endereço: Não informado

DADOS DA O.S.

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Manutenção Corretiva

Equipamento: Interfone

Data Planejada: 16/09/2025 09:29:33 -

Início de Atendimento: 16/09/2025 09:29:53

Necessidade: Manutenção de Interfone - Apartamento 013, Bloco F

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	07/10/2025 06:30:07	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	03/10/2025 19:00:47	O morador não estava no apartamento no horário da manutenção, porém verificamos toda a parte externa que apresentou problema em uma conexão do shaft do apartamento, refizemos a conexão e testamos, funcionou perfeitamente do shaft até a central porém não conseguimos verificar o aparelho do morador, aguardamos uma próxima oportunidade para a verificação do aparelho que possivelmente pode estar com algum mal contato ou defeito.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	16/09/2025 09:29:53	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
4	16/09/2025 09:29:33	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	Manutenção - Interfone	Quely Souza Ferreira	07/11/2024 09:23:52	<input checked="" type="checkbox"/>

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Interfone
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	