

Nº da O.S.: 1496

Data da O.S.: 12/08/2025 08:04:26

Aberto por: Quely Souza Ferreira

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA &gt; USINA SÃO PEDRO &gt; USINA SÃO PEDRO - Samambaia

Endereço: Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF

**DADOS DA O.S.**

Classificação: SEGURANÇA ELETRÔNICA Tipo: Revisão

Equipamento: CFTV GERAL

Data Planejada: 12/08/2025 08:04:00 -

Início de Atendimento: 12/08/2025 08:04:42

Necessidade: Instalação de relé secundário na central de alarme, testes de funcionamento dos IVA.

Observação:

**HISTÓRICO DA O.S.**

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	06/09/2025 06:30:05	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	02/09/2025 08:11:59	Foi realizada a instalação dos bornes para sensores com fio na central de alarme. Durante os testes, identificamos que a saída do NVD não era compatível com a central de alarme, sendo necessária a instalação de um relé para inverter o tipo de contato e garantir o pleno funcionamento do sistema. Após a instalação do relé, foram efetuados os testes de operação, confirmando o correto funcionamento. Na sequência, realizamos também os testes dos IVA's, com resultados satisfatórios.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	12/08/2025 11:12:04	Edição da OS executada por : Quely Souza Ferreira - Alterado: [de 12/08/2025 08:04:26 para 12/08/2025 8:04]	()		
4	12/08/2025 08:04:42	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
5	12/08/2025 08:04:26	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

**ANEXOS DO PRODUTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DO EQUIPAMENTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

## ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Sistema de CFTV e alarme
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim
	<input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	