

Nº da O.S.: 1072

Data da O.S.: 14/05/2025 07:41:24

Aberto por: Silvano Rodrigues De Souza

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA &gt; NOVELIS &gt; NVL NOVELIS

Endereço: Não informado

**DADOS DA O.S.**

Classificação: Corretiva Tipo: Reparo

Equipamento: Central de alarme

Data Planejada: 14/05/2025 07:41:24 -

Início de Atendimento: 14/05/2025 07:41:43

Necessidade: Verificar o funcionamento do alarme, está apresentando erro no arme.

Observação: Não está sendo possível o acesso remoto para verificação da situação da central.

**HISTÓRICO DA O.S.**

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	18/05/2025 06:30:08	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	14/05/2025 09:50:53	Chegando ao local verificamos pelo teclado o aviso que uma zona estava aberta, verificamos qual era a localização do sensor responsável pela zona, o sensor é o IVA do portão, verificamos que o mesmo estava fora do foco, regulamos o foco e testamos a central armando e disparando, funcionou normalmente. Aproveitando que estávamos configuramos a central, ajustamos a auto ativação da central que está programada para armar às 17:20 e desarmar às 7:00, caso o horário não esteja adequado para o local podemos fazer a alteração da configuração.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	14/05/2025 09:37:43		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
4	14/05/2025 09:33:35		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	14/05/2025 09:25:38		Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
6	14/05/2025 09:15:19		Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
7	14/05/2025 09:07:26	Em Andamento	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
8	14/05/2025 07:41:43	Mudança de Área Responsável efetuada por: Silvano Rodrigues De Souza	Técnico (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuído
9	14/05/2025 07:41:24	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

**ANEXOS DO PRODUTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DO EQUIPAMENTO**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

**ANEXOS DA O.S.**

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
	.	Silvano Rodrigues De Souza	14/05/2025 09:15:23	
	Teste IVA	Silvano Rodrigues De Souza	14/05/2025 09:25:42	
	Teste De Disparo	Silvano Rodrigues De Souza	14/05/2025 09:33:39	
	Auto Ativação	Silvano Rodrigues De Souza	14/05/2025 09:38:04	

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?	Amt 2018 eg
Pergunta	Resposta
Será necessário material?	<input type="radio"/> Sim
	<input type="radio"/> Não
Pergunta	Resposta
Informações complementares.	
Observações	