

Nº da O.S.: **708**

Data da O.S.: **12/02/2025 08:40:40**

Aberto por: **Quely Souza Ferreira**

## DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > PRIVADO > EPB - Residência QI 05.**

Endereço: **Não informado**

## DADOS DA O.S.

Classificação: **Outro** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **Central de alarme**

Data Planejada: **12/02/2025 08:40:40** -

Início de Atendimento: **12/02/2025 08:40:55**

Necessidade: **Manutenção do Sensor IVP.**

Observação:

## HISTÓRICO DA O.S.

| # | Data Ação           | Ação Realizada   | Área Responsável           | Responsável                | Situação   |
|---|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 11/03/2025 06:30:05 | OS Resolvida   | Instalação (Avançado)      | Silvano Rodrigues De Souza | Resolvido  |
| 2 | 07/03/2025 07:50:55 | Verificação do log de eventos, localizamos o sensor correspondente ao erro, verificamos a parte interna do sensor e o mesmo estava normal, ao conversar com a moradora entendemos qual era o problema, próximo ao sensor tem um toldo instalado que estava com uma alça de engate presa no chão, ajudamos a resolver o problema do toldo e o sensor não apresentou mais disparos falsos. | Instalação (Avançado)      | Silvano Rodrigues De Souza | Finalizado |
| 3 | 12/02/2025 08:40:55 | Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira   | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Atribuido  |
| 4 | 12/02/2025 08:40:40 | Ordem de Serviço solicitada  | ()                         |                            | Solicitado |

## ANEXOS DO PRODUTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|         |           |             |            |       |

## ANEXOS DO EQUIPAMENTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|         |           |             |            |       |

## ANEXOS DA O.S.

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|         |           |             |            |       |

---

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

**Manutenção Monitoramento**

Nota: 0,00

Pergunta Resposta  
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Pergunta Resposta  
Será necessário material?  
 Sim  
 Não

Pergunta Resposta  
Informações complementares.

Observações