

Nº da O.S.: **2210**

Data da O.S.: **15/12/2025 15:28:52**

Aberto por: **Quely Souza Ferreira**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **Manutenção Corretiva**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **15/12/2025 15:28:52** -

Início de Atendimento: **15/12/2025 15:30:16**

Necessidade: **Manutenção CFTV.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	19/12/2025 06:30:16	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	15/12/2025 18:08:33	Chegando no local iniciamos verificando a câmera FR5 que estava sem funcionar, testando o cabeamento encontramos quatro vias com falha, verificando nas caixas de passagem encontramos uma pequena avaria no cabo que acabou entrando agua e oxidando as vias, na mesma caixa de passagem onde tivemos a ocorrência do outro cabo avariado por alguma máquina, fizemos algumas conexões provisórias para que o funcionamento retornasse, concluindo essa parte passamos para a verificação da câmera FR6 que está funcionando porém o cabo possui duas vias avariadas, não conseguimos localizar os pontos de avaria, será necessário a substituição dos dois cabos.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	15/12/2025 15:30:16	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	15/12/2025 15:28:52	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta**Em qual equipamento foi realizada a manutenção?****Resposta****Sistema de CFTV****Anexos 5****Pergunta****Será necessário material?****Resposta** Sim Não**Observação**

380 metros de cabo UTP Cat6

Pergunta**Informações complementares.****Resposta**

Segue imagem do rack

Anexos 1**Outros**

Nota: 1,00

Pergunta**Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.****Resposta** Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade. Não**Observações**