

**UPS QUALITY**

CNPJ: 30.988.263/0001-11  
QMSW 2, LOJA 1 (LOTE 05) - Setor Sudoeste  
Brasília/DF - CEP: 70680-200

(61)3046-8118 - (61)99373-5050

gerencia@upsquality.com.br

www.upsquality.com.br

Responsável: Vivian

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 8130****07/03/2025****PERÍODO DE EXECUÇÃO****Entrada:** 07/03/2025 - 13:59**Saída:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_:\_\_\_\_

|                             |         |   |     |
|-----------------------------|---------|---|-----|
| <b>Potência (va)::</b>      | 3000 va | <b>Tensão entrada (V) ::</b>              | aut |
| <b>Tensão saída (V) ::</b>  | 220     | <b>No que o equipamento é utilizado?:</b> |     |
| <b>Envio do orçamento::</b> |         | <b>Envio da Nf/Boleto:</b>                |     |

**DADOS DO CLIENTE**

|                      |   |                       |  |
|----------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Razão social:</b> | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                        | <b>Nome fantasia:</b> | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA     |
| <b>CNPJ/CPF:</b>     | 03.497.401/0001-97  | <b>Endereço:</b>      | Q SAAN QUADRA 1, 635 - ZONA INDUSTRIAL |
| <b>CEP:</b>          | 70632-100   | <b>Cidade/UF:</b>     | Brasília/DF                            |
| <b>Telefone:</b>     | (61)99984-6022 - 61985631537 quely<br>61983585726 luciano | <b>E-mail:</b>        | gabriel@brasfort.com.br                |

**EQUIPAMENTO**

|                                       |                     |                              |                             |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome do equipamento</b><br>nobreak | <b>Marca</b><br>sms | <b>Modelo</b><br>atrium rack | <b>Série</b><br>27858000038 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|

**Defeitos**

foi trocado bateria mas não liga. provavelmente placa queimada.

**Laudo técnico**

As baterias da fabricante Moura que o cliente apresentou, apresentam entre 4v e 6v, sendo insuficiente para o reparo do nobreak.

**Termos de garantia**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

GARANTIA DE PRODUTOS NOVOS: 90 DIAS (GARANTIA LEGAL) + 275 DIAS (CONCEDIDOS) = 12 MESES. SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS TEM GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS.

\*Após 3 meses contando da data do recebimento, concordo em doar o equipamento para UPS QUALITY para sucateamento, venda ou uso próprio.

Nome:

Ass.

**PRODUTOS**

| ITEM | NOME  | IMAGEM | UND. | QTD. | VR. UNIT.  | SUBTOTAL |
|------|---|--------|------|------|------------|----------|
| 1    | PL.MONT NOBREAK ATRIUM 3000BI RACK<br>(Prazo para entrega: 30 à 60 dias<br>dependendo do estoque do fabricante. Valor<br>atualizado em 20/06/2025.) |        | UND  | 1,00 | 2.675,3800 | 2.675,38 |

|              |   |  |    |              |                 |          |
|--------------|---|--|----|--------------|-----------------|----------|
| 2            | BATERIA 7AH 12V Ups Quality                           |  | UN | 8,00         | 150,0000        | 1.200,00 |
| 3            | TERMINAL MACHO DE BAT 50<br><i>LOCAL ESTOQUE: A13</i> |  | UN | 1,00         | 90,0000         | 90,00    |
| <b>TOTAL</b> |   |  |    | <b>10,00</b> | <b>3.965,38</b> |          |

**PRODUTOS: 3.965,38**

**TOTAL: R\$ 3.965,38**

### OBSERVAÇÕES

A mão de obra consiste em:

- Substituição do material descrito.
- Calibração das tensões do equipamento.
- Limpeza interna e externa do equipamento (limpa contato e silicone).

\*\*\*\*\*  
Forma de pagamento:

Dinehiro/PIX( )

Cartão\_\_\_\_\_x( )

Boleto\_\_\_\_\_x( )

\*\*\*\*\*  
CONSULTAR ORDEM DE SERVIÇO



Assinatura do cliente

Assinatura do técnico