



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д.68, литера А,
Санкт-Петербург, 195112
Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02
E-mail: gzhi@gov.spb.ru
<http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115
ИНН/КПП 7841000298/780601001

Земскову А.А.

zemskov26@gmail.com

ГОС.ЖИЛ.ИНСПЕКЦИЯ

№ ОБ 14830-1/20-0-1

от 22.09.2020



Уважаемый Александр Александрович!

Ваше обращение в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга (далее – Инспекция), поступившее на сервис «Электронная приемная» Инспекции на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга от 25.08.2020 исх. № 418422 в информационно-коммуникационной сети «Интернет», рассмотрено.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление), установлено ограничение на проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году, за исключением проверок, основанием для проведения которых являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же внеплановых проверок, назначенных в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры.

Таким образом, проведение внеплановых проверок по фактам, непредусмотренным Постановлением, станет возможным только после снятия установленных ограничений.

Свод правил СП 30.13330.2016 устанавливает норму показателя свободного напора воды, которая означает наименьшую высоту, на которую требуется поднять воду, с учётом потерь на преодоление сопротивления труб, над уровнем земли для достижения ею точки водоразбора и не является нормативом давления в ней.

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах регламентируют Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), которые обязательны к исполнению управляющими организациями и Приложением № 1 Правил устанавливают их в пределах от 0,03 МПа до 0,6 МПа (0,3 – 6 ат), без деления на этажность.

**Начальник Отдела контроля и надзора
Колпинского, Фрунзенского районов -
государственный жилищный инспектор
Санкт-Петербурга**

В.В. Душанина