

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Организация работ с устными и письменными обращениями населения, абонентов и заказчиков	Приказ от «10» 06 2020г. №82 Версия 4 стр. 1 из 46
--	---	--

Приложение Д

(обязательное)

«31» мая 2020г.

Санкт-Петербург

АКТ

обследования системы водоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Курчатов С.В. инженер НВР
представитель балансодержателя Иванов В.И. Председатель ТСЖ
составили настоящий акт обследования системы водоснабжения дома № 36 корп. _____
по ул. Ораниенбургская Французского р-на

Причина проведения обследования слабый напор в вводе
Обследование проведено в «08» час. «00» мин.

Установлено:

Количество этажей в доме 10-14, количество вводов 2 от магистрали(ей) 400 мм мм

(1-й ввод) 100 мм, год прокладки 2005 материал ПНД

(2-й ввод) 100 мм, год прокладки 2005 материал ПНД



Вводы закольцованы: Да/Нет

Наличие газовых колонок: Да/Нет

Наличие повысительных насосов: Да/Нет на балансе абонента

Расстояние между перекрытиями 2,6 м. Давление на подводящей магистрали 42 м водного столба

Состояние задвижки в колодце: №1 откр №2 откр



Давление на водомерном узле №1 с расходом 42 м водного столба, без расхода 42 м водного столба

Давление на водомерном узле №2 с расходом 42 м водного столба, без расхода 42 м водного столба

Минимальные свободные напоры по данным РД: по вводу №1 38, по вводу №2 38

Состояние водомерного узла 1 (рабочий, резервный) ненужное зачеркнуть

Пожарная линия: Открыта, закрыта (ненужное зачеркнуть)

ХБЛ: задвижка до прибора учета Д= 50 мм, тип МВЗ, состояние испр. раб. откр

задвижка после прибора учета Д= 50 мм, тип МВЗ, состояние испр. раб. откр

водосчетчик Д= 50 мм, состояние испр патрубок вместо водосчетчика _____ мм

Состояние водомерного узла 2 (рабочий, резервный) ненужное зачеркнуть

Пожарная линия: Открыта, закрыта (ненужное зачеркнуть)

ХБЛ: задвижка до прибора учета Д= 50 мм, тип МВЗ, состояние испр. раб. откр

задвижка после прибора учета Д= 50 мм, тип МВЗ, состояние испр. раб. откр

водосчетчик Д= 50 мм, состояние испр патрубок вместо водосчетчика _____ мм

Примечания

Давление на _____ этаже в кв. № _____ м водного столба _____ в « _____ » часов « _____ » мин.

на _____ этаже в кв. № _____ м водного столба _____ в « _____ » часов « _____ » мин.

Произведены работы проверка в/в в колодцах и в узлах, проверка фильмогра

проверка оборудования, проверка наличия давления в трубопроводах и без

Результаты обследования установка на

ввод в эксплуатацию оборудования, монтаж системы водоснабжения

сдача в эксплуатацию, проверка фильмогра, проверка системы

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» М.И. Курчатов С.В.

Представитель балансодержателя И.И. Иванов тел. 8 921 961 81 48

Жильцы: кв. № _____ тел. _____

кв. № _____ тел. _____

Примечание. При наличии вводов более двух составляются дополнительные акты.