

№ 782005285199

Орган контроля

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ФИО проверяющ.

Финогенова Лидия Сергеевну, Байбикова Алина Рустамовна, Дмитрик Александр Николаевич

Номер ФРГУ

10002421675

Цель

Целью: контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 27.12.2019 № 2-24-1153/1/1 (срок устранения нарушений – 01.11.2020) задачами настоящей проверки являются: – выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; – осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности Предметом настоящей проверки является: – соблюдение требований пожарной безопасности (выполнение предписания органа федерального государственного пожарного надзора)

Должность

Заместитель прокурора Фрунзенского района старшим советником юстиции

ФИО

Лисицын А.А.

Место решения

г.Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46

Период

21.12.2020 — 30.12.2020

Тип

Внеплановая, выездная

Юр. адрес

192281, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 31, корп.1

Факт. дата пров.

24.12.2020 — 4 часа

Факт. ФИО пров.

Дмитрик Александр Николаевич

Факт. место пров.

192281, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 31, корп.1

Дата акта

30.12.2020

Место составл.

192281, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 31, корп.1

Нарушение 1

Суть нарушения

Четыре из пяти пожарных кранов расположенных на этаже не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, соединительными головками.(24 этаж 1парадная;23 этаж 1 парадная; 22 этаж 1 парадная; 21 этаж 1 парадная 20 этаж 1 парадная; 19 этаж 1 парадная ;18 этаж 1 парадная; 17 этаж 1 парадная; 16 этаж 1 парадная; 15 этаж 1 парадная; 14 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 12 этаж 1 парадная; 11 этаж 1 парадная; 10 этаж 1

парадная; 09 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 07 этаж 1 парадная; 06 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная; 4 этаж 1 парадная; 3 этаж 1 парадная; 24 этаж 3 парадная; 23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 21 этаж 3 парадная; 19 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная; 17 этаж 3 парадная; 16 этаж 3 парадная; 15 этаж 3 парадная; 14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная; 12 этаж 3 парадная; 11 этаж 3 парадная" 10 этаж 3 парадная "09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная; 7 этаж 3 парадная; 5 этаж 3 парадная; 4 этаж 3 парадная; 3 этаж 3 парадная

Предписание

Четыре из пяти пожарных кранов расположенных на этаже не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, соединительными головками. (24 этаж 1 парадная; 23 этаж 1 парадная; 22 этаж 1 парадная; 21 этаж 1 парадная 20 этаж 1 парадная; 19 этаж 1 парадная; 18 этаж 1 парадная; 17 этаж 1 парадная; 16 этаж 1 парадная; 15 этаж 1 парадная; 14 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 12 этаж 1 парадная; 11 этаж 1 парадная; 10 этаж 1 парадная; 09 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 07 этаж 1 парадная; 06 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная; 4 этаж 1 парадная; 3 этаж 1 парадная; 24 этаж 3 парадная; 23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 21 этаж 3 парадная; 19 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная; 17 этаж 3 парадная; 16 этаж 3 парадная; 15 этаж 3 парадная; 14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная; 12 этаж 3 парадная; 11 этаж 3 парадная" 10 этаж 3 парадная "09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная; 7 этаж 3 парадная; 5 этаж 3 парадная; 4 этаж 3 парадная; 3 этаж 3 парадная

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 2

Суть нарушения

В поэтажном коридоре осуществляется хранение мусора, мебели, вещей. (22 этаж 1 парадная; 20 этаж 1 парадная; 19 этаж 1 парадная; 16 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 10 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная; 2 парадная 08 этаж; 2 парадная 06 этаж; 14 этаж 3 парадная; 10 этаж 3 парадная; 09 этаж 3 парадная; 4 этаж 3 парадная)

Предписание

В поэтажном коридоре осуществляется хранение мусора, мебели, вещей. (22 этаж 1 парадная; 20 этаж 1 парадная; 19 этаж 1 парадная; 16 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 10 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная; 2 парадная 08 этаж; 2 парадная 06 этаж; 14 этаж 3 парадная; 10 этаж 3 парадная; 09 этаж 3 парадная; 4 этаж 3 парадная)

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 3

Суть нарушения

В двери выхода на незадымляемую лестничную клетку с поэтажного коридора установлен замок не обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа. (20 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная)

Предписание

В двери выхода на незадымляемую лестничную клетку с поэтажного коридора установлен замок не обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа. (20 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная)

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 4

Суть нарушения

На противопожарных дверях отделяющие лифтовой холл от поэтажного коридора отсутствует устройства для самозакрывания (доводчики) (15 этаж 1 парадная; 14 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 12 этаж 1 парадная; 11 этаж 1 парадная; 10 этаж 1 парадная; 09 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 07 этаж 1 парадная; 06 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная ;4 этаж 1 парадная; 3 этаж 1 парадная; 24 этаж 3 парадная ;23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 21 этаж 3 парадная ;19 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная ; 17 этаж 3 парадная; 16 этаж 3 парадная; 15 этаж 3 парадная ;14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная ;12 этаж 3 парадная ; 11 этаж 3 парадная" 10 этаж 3 парадная "09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная; 7 этаж 3 парадная ;5 этаж 3 парадная;4 этаж 3 парадная;3 этаж 3 парадная)

Предписание

На противопожарных дверях отделяющие лифтовой холл от поэтажного коридора отсутствует устройства для самозакрывания (доводчики) (15 этаж 1 парадная; 14 этаж 1 парадная; 13 этаж 1 парадная; 12 этаж 1 парадная; 11 этаж 1 парадная; 10 этаж 1 парадная; 09 этаж 1 парадная; 08 этаж 1 парадная; 07 этаж 1 парадная; 06 этаж 1 парадная; 5 этаж 1 парадная ;4 этаж 1 парадная; 3 этаж 1 парадная; 24 этаж 3 парадная ;23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 21 этаж 3 парадная ;19 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная ; 17 этаж 3 парадная; 16 этаж 3 парадная; 15 этаж 3 парадная ;14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная ;12 этаж 3 парадная ; 11 этаж 3 парадная" 10 этаж 3 парадная "09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная; 7 этаж 3 парадная ;5 этаж 3 парадная;4 этаж 3 парадная;3 этаж 3 парадная)

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 5

Суть нарушения

В поэтажном коридоре оборудована кладовая. (08 этаж 1 парадная; 4 этаж 1 парадная)

Предписание

В поэтажном коридоре оборудована кладовая. (08 этаж 1 парадная; 4 этаж 1 парадная)

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 6

Суть нарушения

Не обеспечен доступ пожарных подразделений в случае возникновения пожара в поэтажный коридор жилого дома (2 парадная 15 этаж; 2 парадная 14 этаж 2 парадная 10 этаж 2 парадная 08 этаж 2 парадная 07 этаж 2 парадная 06 этаж 24 этаж 3 парадная 23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 20 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная 17 этаж 3 парадная 15 этаж 3 парадная; 14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная; 12 этаж 3 парадная; 09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная 6 этаж 3 парадная 3 этаж 3 парадная

Предписание

Не обеспечен доступ пожарных подразделений в случае возникновения пожара в поэтажный коридор жилого дома (2 парадная 15 этаж; 2 парадная 14 этаж 2 парадная 10 этаж 2 парадная 08 этаж 2 парадная 07 этаж 2 парадная 06 этаж 24 этаж 3 парадная 23 этаж 3 парадная; 22 этаж 3 парадная; 20 этаж 3 парадная; 18 этаж 3 парадная 17 этаж 3 парадная 15 этаж 3 парадная; 14 этаж 3 парадная; 13 этаж 3 парадная; 12 этаж 3 парадная; 09 этаж 3 парадная; 8 этаж 3 парадная 6 этаж 3 парадная 3 этаж 3 парадная

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 7

Суть нарушения

В поэтажном коридоре установлена металлическая перегородка отделяющая квартиру № 285 от эвакуационного выхода на незадымляемую лестничную клетку

Предписание

В поэтажном коридоре установлена металлическая перегородка отделяющая квартиру № 285 от эвакуационного выхода на незадымляемую лестничную клетку

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 8

Суть нарушения

Замок уставленный в металлической перегородки, отделяющей квартиру № 285 от эвакуационного выхода на незадымляемую лестничную клетку, не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа

Предписание

Замок уставленный в металлической перегородки, отделяющей квартиру № 285 от эвакуационного выхода на незадымляемую лестничную клетку, не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 9

Суть нарушения

В паркинге пожарных рукава размещаются не в пожарных шкафах.

Предписание

В паркинге пожарных рукава размещаются не в пожарных шкафах.

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021

Нарушение 10

Суть нарушения

В паркинге осуществляется хранение авторезины, горючих веществ и материалов, а также негорючие веществ в сгораемой упаковке.

Предписание

В паркинге осуществляется хранение авторезины, горючих веществ и материалов, а также негорючие веществ в сгораемой упаковке.

Реквизиты предп.

42-1-473/1/1

Дата предписания

30.12.2020

Срок выполнения

01.09.2021