



Шумарски Факултет Универзитета у Београду

Forestry Faculty of Belgrade University

Акредитовано Сертификационо тело \*

Accredited Certification Body

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel: +381 11 3053-122

tel/faks: +381 11 3051-742

dp 01-1502/3



**СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. S037 13**  
**CERTIFICATE No.**

Производ  
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa P-2,  
neoplemenjena (sirova) ploča,  
debljinskog razreda iznad 6 do 13 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

"EGGER ROMANIA", Radauti, Rumunija

Увозник  
Importer

"DAREX" d.o.o., Autoput Beograd-Zagreb bb., Beograd

Ино добављач  
Exporter

"EGGER ROMANIA", Radauti, Rumunija

Подносилац захтева  
Applicant  
Документација  
Documentation

"DAREX" d.o.o., Autoput Beograd-Zagreb bb., Beograd  
- profaktura br. 90321934 od 21.01.2013.

Количина за увоз  
Imported Quantity

1000 m<sup>3</sup>

Извештај о испитивању  
Test report

Бр.  
No.

DC.06. S037 13

Рок важења сертификата  
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard: SRPS EN 309 i SRPS EN 312.

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и Датум  
Place and Date

Beograd  
01.03.2013.



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

*Занае Б.Б.*



Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверица  
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742

бр 01-1502/3

# Извештај о испитивању Бр. Test report No.

DC.06. S037 13

Страна 1/1  
Page

Производ  
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa P-2,  
neoplemenjena (sirova) ploča,  
debljinskog razreda iznad 6 do 13 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

"EGGER ROMANIA", Radauti, Rumunija

Подносилац захтева  
Applicant

"DAREX" d.o.o., Autoput Beograd-Zagreb bb., Beograd  
- profaktura br. 90321934 od 21.01.2013.

Узорковање  
Sampling

Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto  
Sampler / date / place

Podnosilac zahteva

Ознака узорка  
Sample code

S037 - 13

Датум испитивања  
Date of testing

28.02.2013.

Обим и методе испитивање  
Test methods

SRPS EN 324-1; SRPS EN 322; SRPS EN 323; SRPS EN 310;  
SRPS EN 319

Резултати испитивања

Results Ploča predstavnik

Format	Dužina (mm)	2800	-
	Širina (mm)	2070	-
Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (SRPS EN 312)
1.	Debljina (mm)	10,34 ± 0,10	± 0,3
2.	Vlaga (%)	6,4	5 - 13
3.	Gustina (kg/m <sup>3</sup> )	691,7	-
4.	Savojna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	12,39	min. 12
5.	Zatezna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	0,42	min. 0,40

Napomena:

1. Rezultati se odnose na podneti uzorak. Za verodostojnost uzorkovanja odgovara podnosilac zahteva, izuzev ukoliko uzorkovanje obavlja Laboratorija za ispitivanje iverica.

Датум 01.03.2013.  
Date



Потпис овлашћеног лица  
Signature of authorized person

*[Signature]*