¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente. Para rellenar un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez cumplimentado puede imprimirlo para su entrega en una oficina de Registro.

Dirección General de
Industria, Energía y Minas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

Etiqueta de Registro

BAJA TENSIÓN

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (1/6) COMUNIDAD DE MADRID

Nº EXPTE.

Datos administrativos

TITULAR DE LA INSTALACIÓN N.I.F.

Nombre/Razón Social

Apellido 1º Apellido 2º

Dirección

Localidad Código Postal

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Dirección

Localidad Código Postal

Uso

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Tensión V Grado de electrificación

Memoria por (1) Uso de inst. Superficie local m^2

ACOMETIDA (Según información de la empresa distribuidora)

Punto de conexión (2) Tipo (3) Sección mm^2 Material (4)

C.G.P. O C/C DE SEGURIDAD

Tipo In. Base A In. Cartucho A

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Sección mm^2 Material (5) Sección mm^2 Material (5)

Interruptor General de Maniobra (IGM) I.Nominal .....A Poder Corte .....kA Nº Derivs. Indivs.

MÓDULO DE MEDIDA

Tipo (7) Situación (6)

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA/DIFERENCIAL

Int. General Automático A Int.Diferencial nominal (A) / Sensibilidad (mA)

PUESTA A TIERRA

Tipo Picas Placas Mallas

Electrodos Línea enlace mm^2 Conductor Protección mm^2

☐ MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO

Nombre Nº de certificado de instalador

domiciliado en calle/plaza Núm.

Localidad Código Postal Teléfono

FAX C. Electrónico

☐ MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO CUALIFICADO

Nombre Nº de colegiado

domiciliado en calle/plaza Núm.

Localidad Código Postal Teléfono

FAX C. Electrónico

Colegio Oficial

El que suscribe D./Dª. ....., como autor/a de la Memoria Técnica de Diseño cuyos datos figuran reseñados en la misma, declara que cumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002)

....., a ..... de ..... de

Nombre y firma del instalador o Técnico cualificado

Limpiar Campos Imprimir

NOTAS:

(1) Instalación: N (Nuevo), A (Ampliación-Reforma), CN (Cambio de Nombre, CT (Cambio Tensión)

(2) Según tabla de referencia de la carpeta informativa

(3) C.T. (Centro de Transformación); R.B.T. (Red de Baja Tensión)

(4) Aérea, Subterránea, Interior

(5) Material; Cu (Cobre), Al (Aluminio)

(6) En Cuarto de Centralización; En interior; En fachada

(7) Envolvente, panelable, armario independiente

Limpiar Campos | Imprimir

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (2/6) COMUNIDAD DE MADRID

PREVISION DE CARGAS PARA INSTALACION DE ENLACE (Según ITC-BT-10)

Nº de Plantas del edificio: ____ Nº de Viviendas por Planta: ____ Nº de Locales Comerciales: ____

VIVIENDAS

Grado Electrificación	Tipo Vivienda	Pot. Máxima Prevista para Tipo Vivienda	Nº Viviendas	Media Aritmética Potencias Máximas	Coeficiente Simultaneidad	Carga Total
Básica (Min. 5,75 kW) (Sup.□160 m²)		kW		kW	Tabla ITC-BT-10	kW
		kW				
		kW				
Elevada (Min. 9,2 kW) (Sup.>160 m²)		kW				
		kW				
		kW				
Tarifa Nocturna		kW		kW	igual Nº Viviendas	kW
		kW				
		kW				
					Carga Prevista Viviendas (A):	**kW**

SERVICIOS GENERALES

Pot. Prevista Ascensores	Pot. Prevista Frío/Calor	Pot. Prevista Grupos Presión	Pot. Prevista Alumbrado	Pot. Prevista Piscinas	Pot. Prevista Otros (R.I.T.I.)	Potencia Prevista Total (Suma)
kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
					Carga Prevista Servicios Generales (B):	**kW**

GARAJE

Instalación	Tipo	Potencia Mínima Calculo	Potencia Real Calculo (X)	Superficie Total (Y)	Potencia Otros Sistemas (Z)	Potencia Total Z+((X*Y)/1000)
Garaje (Min. 3,45 kW)	Vent. Natural	10 W/ m²	W/ m²	m²	kW	kW
	Vent. Forzada	20 W/ m²	W/ m²	m²	kW	kW
					Carga Prevista Garaje (C):	**kW**

LOCALES COMERCIALES Y/O OFICINAS Y/O INDUSTRIALES

Instalación	Potencia Mínima Calculo	Oficina o Local		Potencia Real Calculo (X)	Superficie Total (Y)	Potencia Otros Sistemas (Z)	Potencia Total N*[Z+((X*Y)/1000)]
		Tipo	Nº (N)				
Local Comerc. (Min. 3,45 kW Por Local)	100 W/ m²			W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
Oficinas (Min. 3,45 kW Por Oficina)	100 W/ m²			W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
Industrias (Min. 10,35 kW Por Local)	125 W/ m²			W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
				W/ m²	m²	kW	kW
						Carga Prevista Locales Comerciales y/o Oficinas y/o Industrias (D):	**kW**

OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS

Denominación de la Instalación	Potencia Prevista Alumbrado	Potencia Prevista Fuerza	Potencia Prevista Otras Instalaciones	Potencia Prevista Total (Suma)
	kW	kW	kW	kW
	kW	kW	kW	kW
	kW	kW	kW	kW
	kW	kW	kW	kW
			Carga Prevista otras instalaciones Industriales, Agrarias o de Servicios (E):	**kW**
			CARGA TOTAL PREVISTA EN L.G.A. (A+B+C+D+E):	

PRESUPUESTO

Desglose	Presupuesto Puesta Tierra	Presupuesto L.G.A.	Presupuesto Punto Medida	Presupuesto Derivs. Indivs.	Presupuesto Instals. Interior	Prepto. Otros	TOTAL
Materiales	€	€	€	€	€	€	€
Mano Obra	€	€	€	€	€	€	€
Total	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**

Limpiar Campos | Imprimir

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (3/6) **COMUNIDAD DE MADRID**

RESUMEN DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION

LGA	Pot. Max. Calculo	Pot. Max. Admisible	Fases / Sección	Material (Cu o Al)	Tipo Aislamiento	Longitud	Caída Tensión	Protección
I	kW	kW	x mm²			m	V	A
II	kW	kW	x mm²			m	V	A

La caída de Tensión será de 0,5% ó 1%, los conductores serán de Cobre o Aluminio Unipolares, de aislamiento 0,6/1 kV, Entubados o en Bandeja cerrada o en Conductos cerrados según la ITC-BT-14. La línea General de Alimentación no podrá superar una Potencia Máxima de 150 kW, salvo que en el Cuarto de Contadores se instalen Armarios de Distribucion.

DATOS TECNICOS PUNTO DE MEDIDA Y PROTECCION

Nº Suministros: Monofasicos ☐ Trif. < 15 kW ☐ Trif. 15 < Pot. < 43,6 kW ☐ Trif. > 43,6 kW ☐

EMPLAZAMIENTO Nº Plantas: ☐ Nº Contadores / Centralizacion: ☐

Planta Baja ☐ Entresuelo ☐ 1º Sotano ☐ Cada 6 Plantas ☐ En Cada Planta ☐

Marca / Modelo:

Interruptor General de Maniobra o Fusible de Seguridad:	Int. Nominal	Poder Corte
	x A	kA

UBICACIÓN

Centralización Modular ☐ Centralización Panel ☐

Modulo Interior ☐ CPM-Armario Fachada ☐ Otros ☐

DATOS TECNICOS DERIVACIONES INDIVIDUALES

Derivaciones Tipo	Derivaciones Nº	Pot. Maxima Prevista	Pot. Máxima Admisible	Fases / Sección	Material (Cu o Al)	Tipo Aislamiento	Caída Tensión Máxima	Fusible de Seguridad
		kW	kW	x mm²			V	A
		kW	kW	x mm²			V	A
		kW	kW	x mm²			V	A
		kW	kW	x mm²			V	A

DATOS TECNICOS DISPOSITIVOS GENERALES MANDO Y PROTECCION

Derivacion Tipo	Fases / Sección D.I. Del Suministro	Tipo Caja ICP 29	Tipo Caja ICP 36	Interruptor General Automático Intensidad Nominal	Interruptor General Automático Poder de Corte	Interruptor Diferencial Intensidad Nominal	Interruptor Diferencial Sensibilidad
	x mm²			x A	kA	x A	mA
	x mm²			x A	kA	x A	mA
	x mm²			x A	kA	x A	mA
	x mm²			x A	kA	x A	mA

TIPO INSTALACIÓN

(1) ITC-BT-20:
- **T.P.** Bajo Tubo Protector
- **F.D.P.** Fijado Directamente sobre Pared
- **ENTR.** Enterrado
- **D.E.E.** Directamente Empotrados en Estructura
- **AERO** Aéreo
- **I.H.C.** Interior Huecos de la Construcción
- **C.P.** Bajo Canales Protectores
- **MOLD.** Bajo Moldura
- **BANDJ.** En Bandeja
- **C.E.P.** en Canalización Eléctrica Prefabricada

(2) ITC-BT-26:
- **E.T.F.** Empotrado en Tubo Flexible
- **E.T.C.** Empotrado en Tubo Curvable
- **S.T.C.** Superficial en Tubo Curvable
- **S.T.R.** Superficial en Tubo Rígido
- **S.C.P.** Superficial en Canal Protector cerrado
- **S.C.P.F.** Superficial en Canalización Prefabricada

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (4/6) **COMUNIDAD DE MADRID**

Limpiar Campos | Imprimir

DERIVACIONES INDIVIDUALES

RESUMEN CALCULO INSTALACIONES DE ENLACE

INSTALACION				Potencia de Calculo (kW)	Tensión de Calculo (V)	Intensidad de Calculo (A)	Nº Conductores x Sección (mm²)	Material (CU o Al)	Tensión Nominal Aislamiento (kV)	Tipo Instalación (ITC-BT-20) **(1) Ver página 3/6**	Sección Conducto (cm x cm)	Diámetro Tubos o Sección Bandejas (mm)	Nº de Tubos o Bandejas	Longitud Maxima (m)	Caída de Tensión Máxima (V)	Potencia Máxima Admisible (kW)	Potencia Total Instalada (kW)	Intensidad Fusible Seguridad (A)	Intensidad I.G.A. (A)	Intensidad Diferencial (A)
Acometida																				
L.G.A. I																				
L.G.A. II																				
Derivaciones Individuales	Grado Elecetrificación	Básica	Derivacion Tipo																	
		Elevada	Derivacion Tipo																	
	Servicios Generales	I																		
		II																		
	Garaje	I																		
		II																		
	Locales Comerciales Oficinas	Tipo																		
		Tipo																		
		Tipo																		
		Tipo																		
		Tipo																		
		Tipo																		
	Otras instalaciones																			

Limpiar Campos | Imprimir

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (5/6) COMUNIDAD DE MADRID

CIRCUITOS INTERNOS

RESUMEN CALCULO CIRCUITOS INTERNOS SUMINISTRO

INSTALACION				Potencia de Calculo (kW)	Tensión de Calculo (V)	Intensidad de Calculo (A)	Nº Conductores x Sección (mm²)	Material (CU o Al)	Tensión Nominal Aislamiento (kV)	Tipo Instalación (ITC-BT-26) **(2) Ver página 3/6**	Longitud Máxima (m)	Caida de Tensión Máxima (V)	Potencia Máxima Admisible (kW)	Potencia Total Instalada (kW)	Intensidad Fusible o P.I.A.(A)
Viviendas	Tipo Vivienda		Circuitos												
	Electrificación básica		C 1												
			C 2												
			C 3												
			C 4												
			C 5												
			C 1												
			C 2												
			C 3												
			C 4												
			C 5												
			C 1												
			C 2												
			C 3												
			C 4												
			C 5												
	Electrificación Elevada		C 1												
			C 2												
			C 3												
			C 4												
			C 5												
			C 6												
			C 7												
			C 8												
			C 9												
			C 10												
			C 11												
			C 12												
			C 1												
			C 2												
			C 3												
			C 4												
			C 5												
			C 6												
			C 7												
			C 8												
			C 9												
			C 10												
			C 11												
			C 12												
Servicios Generales	Ascensores														
	Aparatos Elevadores														
	Centrales Calor y Frio														
	Grupos de Presión														
	Alumbrado Portal														
	Alumbrado escalera														
	Alumbrado espacios Comunes														
	Piscinas														
	Red Interna Telecomunicaciones														
	Otros														
Instalaciones Industriales	Circuito 1														
	Circuito 2														
	Circuito 3														
	Circuito 4														
	Circuito 5														

Limpiar Campos | Imprimir

BAJA TENSIÓN

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (6/6) COMUNIDAD DE MADRID

MEMORIA DESCRIPTIVA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (marcar en cuadro)

En el caso de viviendas individuales, se presentará esquema unifilar. En los edidficios de viviendas y demás casos,se presentará esquema unifilar, planos y croquis del emplazamiento. En edificios de viviendas quedarán perfectamente definidos; Caja general de protección, línea repartidora, fusibles de seguridad, aparatos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección, instalaciones interiores de las viviendas tipo con sus características y la sección de conductores. De la centralización de contadores y de las viviendas tipo se presentará siempre planos de planta.

☐ Esquema unifilar ☐ Planos de planta

☐ Croquis del trazado ☐ Otros .....

"Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse al Teléfono de Atención al Ciudadano 012."