

소방안전관리규정

[시행 2025. 1. 1.] [규정 제592호, 2024. 12. 26. 일부개정]

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)의 소방안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 소방안전관리업무의 효율성 향상 및 안정적 공항운영에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공사의 소방안전관리에 관하여 다음 각 호에서 정한 것(개정 등 변경 내용 포함)을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

1. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(이하 “소방시설법”이라 한다)
2. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(이하 “화재예방법”이라 한다)
3. 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정(이하 “공공기관 규정”이라 한다)
4. 예방소방업무처리규정(소방청 훈령)
5. 위험물안전관리법(이하 “위험물관리법”이라 한다)
6. 인천광역시 위험물 안전관리 조례(이하 “인천시 조례”라 한다)
7. 공항안전운영기준(AOS)
8. 공항운영규정(AOM)
9. 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(이하 “자체점검 고시”라 한다)

제3조(용어의 정의) 본 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그밖에 소화활동 설비로서 소방시설법에서 정한 시설을 말한다.
2. “소방시설등”이란 소방시설과 비상구, 그 밖에 소방 관련 시설로서 소방시설법에서 정한 시설을 말한다.
3. “특정소방대상물”이란 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 소방시설법에서 정하는 것을 말한다.
4. “소방안전관리대상물”이란 공공기관 규정에 따라 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물을 말한다.
5. “특급소방안전관리대상물”(이하 “특급시설”이라 한다)이란 30층 이상(지하층포함) 이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 소방안전관리대상물 또는 연면적 10만 제곱미터 이상인 소방안전관리대상물을 말한다.
6. “소방계획서”란 특정소방대상물의 소방안전관리 기본계획서를 말한다.
7. “소방담당부서”란 화재예방 등 소방안전관리업무를 담당하는 부서를 말한다.

8. “소방안전관리자”란 소방안전관리대상물의 소방안전관리업무를 수행하는 자를 말한다.
9. “소방안전관리보조자”란 소방안전관리자의 업무를 지원하는 자를 말한다.
10. “소방시설관리부서”란 소방시설을 설치, 유지·관리 및 운영하는 부서를 말한다.
11. “소방시설관리업자”란 소방시설법에 의거 소방시설관리업에 등록한 자로 소방안전관리업무를 대행 또는 소방시설등의 점검 및 유지·관리를 할 수 있는 자를 말한다.
12. “소방시설등 자체점검”이란 작동점검, 종합점검, 외관점검을 말한다.
13. “위험물관리부서”란 위험물의 취급·저장 등 관리를 담당하는 부서를 말한다.
14. “건축관리부서”란 특정소방대상물의 신축·증축·개축·대수선 등에 대한 사업을 관리하는 부서를 말한다.
15. “재산관리부서”란 특정소방대상물의 양수·양도·용도변경 사업을 발주하는 부서를 말한다.

제 2 장 화재안전관리

제4조(화재예방) 공사는 공사가 소유, 관리하고 있는 특정소방대상물에 대하여 화재로 인한 인명과 재산피해를 최소화하기 위하여 화재예방에 최선을 다하여야 한다.

제5조(화기책임자) ① 소방안전관리자는 해당 소방안전관리대상물의 점유자로 하여금 실별로 화기책임자를 지정하도록 하여야 한다.

② 화기책임자로 지정된 자는 해당 실의 화재예방을 위해 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다.

1. 화기단속에 관한 사항
2. 인화성 물질의 사용·보관·취급 등에 관한 사항
3. 금연구역에서의 흡연 행위 금지에 관한 사항

③ 소방담당부서는 현장 안전점검을 통하여 화재예방 상태를 점검하고 미비점이 있는 경우 화기책임자로 하여금 시정될 수 있도록 하여야 한다.

제6조(화재안전점검) ① 소방담당부서는 소방안전관리대상물에 대하여 다음 각 호의 화재안전점검을 실시한다.

1. 가연물 및 화기(점화원) 취급관리 등 화재예방순찰 <개정 2024. 12. 26.>
2. 소방시설 및 피난·방화시설에 대한 유지·관리 상태
3. 화기의 사용, 취급관련 소방안전 지도점검

② 소방담당부서는 불시 화재안전점검을 실시할 수 있으며, 필요한 경우 소방시설관리부서 또는 관할소방서 등과 합동으로 점검을 실시할 수 있다.

제7조(화재예방활동 및 계도) ① 소방담당부서는 화재예방 및 피해 완화를 위하여 일상적인 화재예방 안전활동을 수시로 시행하며 매년 전사적인 화재예방 캠페인을 실시하여야 한다.

② 소방담당부서에서는 화재예방 안전활동 및 정기, 불시 안전점검 업무수행 시 안전조치 미이행 사항이 발견되는 경우 시정을 요청할 수 있다.

제8조(화재위험작업장 안전관리) ① 공사담당부서는 화재위험작업에 대해 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록하고, 해당 작업에 대한 화재안전조치 등 안전수칙 준수 상태를 감독하여야 한다.

② 소방담당부서는 당일 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록된 화재위험작업에 대해 화재안전점검을 실시한다. <개정 2024. 12. 26.>

③ 소방담당부서는 작업현장의 화재안전점검 후 그 결과를 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록하며, 미흡 시 안전조치 이행을 요구할 수 있다. <개정 2024. 12. 26.>

④ 소방담당부서는 안전조치 이행이 불가하거나 안전관리정보시스템(SMIS)에 등록하지 아니한 화재위험작업의 경우에는 해당 작업을 중단 시킬 수 있다. <개정 2024. 12. 26.>

제9조(난방기기 안전관리) ① 소방안전관리대상물 내에서 열선(불꽃)이 노출되는 이동식 난방기기(이하 “난로”라 한다)는 소방담당부서의 확인을 받고 사용하여야 한다.

② 확인받은 난로의 사용자는 자체 안전점검 및 화재예방의 책임을 갖는다.

③ 소방담당부서는 난로의 사용 시기(기간), 사용 방법 등에 대하여 당해년도 겨울철 소방안전대책 수립시 포함하도록 한다.

제10조(화재안전 교육훈련의 지원) 소방담당부서는 소방안전관리대상물의 근무자를 대상으로 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함한 화재안전 교육훈련을 지원할 수 있다. <개정 2024. 12. 26.>

제 3 장 위험물 안전관리

제11조(위험물안전관리) 공사는 위험물관리법, 인천시 조례, 공항운영규정(AOM) 등에 따라 위험물의 저장·취급 및 운반에 따른 안전관리에 최선을 다하여야 한다.

제12조(위험물안전관리책임자) ① 위험물관리부서는 위험물 저장·취급 등에 대한 안전한 관리를 위하여 위험물안전관리책임자를 지정하여야 한다.

② 위험물안전관리책임자는 위험물안전관리자와 위험물담당자로 구분하며 그 임무는 다음과 같다.

1. 위험물안전관리자 : 위험물관리법 제15조에 의한 지정수량 이상의 위험물 관리

2. 위험물담당자 : 지정수량 미만의 위험물을 담당하며 인천시 조례에 따라 관리

③ 위험물관리부서에서는 위험물안전관리책임자가 변경되었을 경우 소방담당부서에 변경사항을 통보해야 한다.

제13조(위험물 안전교육) ① 위험물관리부서는 효율적인 위험물 안전관리를 위하여 연료 저장시설 및 저장구역, 보관·취급 장소의 화재예방관리와 위험물안전관리책임

자로 하여금 위험물 취급자에게 위험물에 대한 안전교육을 실시하게 하여야 한다.

② 위험물관리부서는 위험물안전관리책임자가 실시한 위험물 안전교육 내용을 기록·유지하여야 한다.

제14조(위험물 점검) ① 위험물안전관리자는 위험물의 취급·저장 시설물의 유지·관리와 정기점검을 실시하여야 하며, 소방담당부서는 연 1회 정기점검 결과를 확인하고 미흡사항 발견 시 조치를 요구할 수 있다.

② 소방담당부서는 공항운영규정(AOM)에 따라 에어사이드 내 위험물 허가 등 위험물 저장구역에 대하여 점검을 실시하고 그 결과를 1년 이상 기록, 보관하여야 한다.

③ 소방담당부서는 공항안전운영기준(AOS)에 의거 제2항에서 포함되지 않은 공사 특정소방대상물의 위험물 저장·취급에 대하여 점검을 실시한 경우, 그 결과를 1년 이상 기록, 보관한다.

제 4 장 소방시설등 자체점검

제15조(소방시설등 자체점검) ① 소방담당부서는 소방시설법 및 공공기관 규정에 따라 소방시설등에 대한 자체점검(이하 “자체점검”이라 한다) 업무를 관리한다.

② 자체점검은 작동점검, 종합점검, 외관점검으로 구분하며 그 내용은 다음 각호와 같다.

1. 작동점검 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검
2. 종합점검 : 작동점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전기준 및 관련법령에서 정하는 기준에 적합한지의 여부를 점검
3. 외관점검 : 소방시설등의 유지, 관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검

③ 소방담당부서는 당해 자체점검 일정을 사전에 소방시설관리부서에 통보한다.

제16조(자체점검의 방법) ① 소방시설등의 자체점검의 대상, 시기 등은 다음 각 호에 따라 수행함을 원칙으로 한다.

1. 작동점검 : 특정소방대상물 전체(단, 특급시설, 소방안전관리자 미선임 대상물 및 위험물관리법에 따른 제조소등 제외), 상·하반기 구분하여 각 1회 실시
2. 종합점검 : 특급시설은 상반기, 하반기 각 1회 실시하고 연면적 1,000㎡이상 또는 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물은 상반기 준공시설은 상반기에 1회, 하반기 준공시설은 하반기에 1회 실시한다. 단, 특정소방대상물의 소방시설등이 신설된 경우에는 건축법 제22조에 따라 건축물을 사용할 수 있게 된 날부터 60일 이내 최초 1회 실시
3. 외관점검 : 특정소방대상물 전체에 대하여 월 1회 점검

② 소방시설관리부서는 해당 소방시설에 대한 외관점검을 자체점검 고시의 공공기관 소방시설 외관점검표를 사용하여 월 1회 실시하고, 그 결과를 기록, 유지하여야 한다.

제17조(자체점검의 대행) 공사는 소방안전관리의 전문성과 효율성을 위하여 자체점검의 일부 또는 전체를 소방시설관리업자로 하여금 대행하게 할 수 있다.

제18조(자체점검결과 관리) ① 소방담당부서는 작동점검 및 종합점검시 지적사항에 대하여 해당 소방시설관리부서 및 점유자에게 점검종료일로부터 7일 이내에 조치하도록 통보한다.

② 소방시설관리부서는 자체점검 지적사항에 대하여 기간 내에 조치하여야 하며 기한 내 조치가 불가할 경우에는 그 사유를 소방담당부서 또는 관할소방서와 협의하여야 한다. <개정 2024. 12. 26.>

제19조(자체점검결과의 제출 및 보관) ① 소방시설관리업자, 소방시설관리부서 등 자체점검을 수행한 자는 그 점검결과를 소방담당부서에 제출하여야 한다.

② 소방담당부서는 제출받은 자체점검의 결과를 관할소방서에 제출하고, 2년간 보관하도록 한다.

제20조(소방시설의 유지관리) ① 소방시설관리부서는 소방시설의 유지관리 상태를 정기적으로 확인하며 이상 발견 시 즉시 조치하거나 조치계획을 수립하여 시행한다.

② 소방시설관리부서는 증·개축, 대수선 등으로 소방시설의 장기간 사용 장애가 발생할 경우, 소방담당부서에 관련 내용을 통보한다.

③ 소방시설관리부서는 자체점검 수행시 발생할 수 있는 안전사고 및 장애발생 등의 예방을 위해 점검이 원활히 수행될 수 있도록 적극적으로 지원, 협조하여야 한다.

제 5 장 소방안전관리자의 선임과 임무

제21조(소방안전관리 대상) 공사가 소방안전관리자를 선임하여 관리해야 하는 소방안전관리대상물은 다음 각호와 같다.

1. 공사 소유의 소방안전관리대상물 중

가. 건축물 전체를 공사가 사용하는 경우

나. 건축물 일부를 공사가 사용하는 경우

다. 건축물 전체를 외부에서 사용하나 공사가 관리하는 경우

2. 공사 미소유 소방안전관리대상물 중 건축물 전체를 공사가 사용 또는 관리하는 경우

제22조(소방안전관리자 선임) ① 공사는 소방안전관리대상물에 대하여 소방안전관리자를 선임하여야 한다. 다만, 소화기 또는 비상경보설비만 설치되어 있는 특정소방대상물은 제외한다.

② 소방담당부서는 소방안전관리대상물을 관리 또는 운영하는 부서의 장을 소방안전관리자로 선임한다. 다만, 특급시설 중 제1여객터미널, 제1교통센터, 탑승동, 제2여객터

미널, 제2교통센터의 경우 운항시설처장 및 터미널시설처장을 소방안전관리자로 선임함을 원칙으로 한다.

<개정 2024. 12. 26.>

③ 공동으로 사용하는 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 지정은 관리 또는 운영하는 부서의 장과의 협의에 의하고, 이견이 있는 경우 사용면적이 큰 부서가 담당하는 것으로 한다.

④ 제2항내지 제3항에도 불구하고 소방안전관리자 선임에 대하여 관할소방서의 권고 또는 협의에 의해 변경되는 경우 그 변경된 내용으로 선임할 수 있다.

제23조(소방안전관리자의 선임통보 등) ① 소방담당부서는 소방안전관리대상물이 신축, 증축, 개축 등이 발생한 경우 완공일(사용승인일 또는 양수일) 및 소방안전관리자의 퇴직, 전출입 등이 발생한날로부터 30일 이내에 선임하고, 선임한 날부터 14일 이내에 관할소방서장 및 한국소방안전원의 장에게 통보하여야 한다.

② 소방담당부서는 선임 신고 시 소방안전관리자의 선임 사실과 소속·직위 및 성명을 작성하여 소방안전관리자의 자격을 증명하는 서류와 함께 제출하여야 한다. 다만, 제22조 제2항에 따라 소방안전관리자를 선임한 경우에는 선임된 소방안전관리자의 강습교육 접수증을 제출하고 해당 소방안전관리자가 강습교육을 완료한 경우 그 사실을 증명하는 서류를 추가로 제출하여야 한다.

③ 소방담당부서는 소방안전관리대상물의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 소방안전관리자 현황표를 게시한다.

제24조(소방안전관리자의 자격 및 강습교육) ① 공사는 공공기관 규정 등에 따라 선임자격을 갖춘 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다.

② 공사는 선임자격을 보유한 사람이 없는 경우에는 화재예방법에 따라 한국소방안전원에서 실시하는 강습교육을 받을 자를 소방안전관리자로 선임할 수 있다.

③ 소방안전관리자로 선임된 자는 다른 분야의 안전관리자를 겸직할 수 없다. 다만 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 제외한다.

제25조(소방안전관리자의 실무교육) ① 공공기관 규정 등에 따라 선임자격을 갖춘 소방안전관리자는 그 선임된 날부터 6개월 이내에 화재예방법에 따라 실무교육을 받아야 하며, 그 후에는 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다.

② 제22조 제2항에 따라 선임된 소방안전관리자는 강습교육을 받은 날로부터 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다.

③ 강습교육 또는 실무교육을 받은 후 1년 이내에 소방안전관리자로 선임된 자는 실무교육을 받은 것으로 보며, 강습교육 또는 실무교육을 받은 날로부터 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다.

제26조(소방안전관리자의 임무) 소방안전관리자로 선임된 자는 해당 소방안전관리대상물에 대하여 다음 각 호의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

1. 소방계획서 및 피난계획의 작성·시행
2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육
3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리
4. 소방훈련 및 교육
5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리
6. 화기취급의 감독(화재위험작업 소방안전관리 포함)
7. 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지
8. 화재발생 시 초기대응
9. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제27조(소방안전관리보조자) ① 공사는 소방안전관리대상물에 대한 효율적 관리를 위하여 소방안전관리보조자를 선임하여 소방안전관리자의 업무수행을 지원할 수 있다.
 ② 소방담당부서는 소방안전관리보조자를 선임하는 경우 소방안전관리자의 선임자격, 교육, 선임통보 등의 절차를 준용하도록 한다.

제28조(소방안전관리자의 업무지원) ① 소방담당부서는 제26조의 소방안전관리자 임무 중에서 다음 각 호에 대한 사항을 지원한다.

1. 소방계획서의 개정·시행에 관한 사항
2. 소방 훈련 및 교육에 관한 사항
- ② 공사 건축관리부서 및 재산관리부서에서는 건축물의 신축·증축·개축·대수선 또는 양도, 양수, 용도변경 등 소방안전관리대상물로 편입 발생 시 소방담당부서에게 준공서류 등 소방안전관리에 필요한 제반 자료를 제공하여야 한다.

제 6 장 소방계획서 작성 및 시행

제29조(소방계획서의 작성) ① 소방안전관리자는 매년 공사가 관리하는 소방안전관리대상물에 대한 다음연도 소방계획서를 수립 및 작성하여 소방담당부서에 제출한다.

② 소방계획서에 포함하는 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 소방안전관리대상물의 일반현황, 소방안전관리대상물에 설치한 시설현황
2. 화재예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책
3. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획
4. 피난계획
5. 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부마감재료 및 방염물품의 사용
6. 소방교육 및 훈련계획
7. 특정소방대상물 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원 임무
8. 화기취급 작업의 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리 사항
9. 공동 및 분임 소방안전관리, 소화와 연소 방지에 관한 사항

10. 위험물 저장 및 취급

11. 소방안전관리에 대한 업무수행에 관한 기록 및 유지에 관한 사항

12. 화재발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 초기대응에 관한 사항

13. 그 밖에 소방안전관리에 필요하여 요청하는 사항

③ 소방안전관리자가 선임되어 있지 않은 특정소방대상물은 소방담당부서가 소방계획서를 작성한다.

④ 소방안전관리자는 소방계획서의 작성 시 소방시설관리부서로부터 필요한 자료를 요청하여 소방계획서 개정 등 작성에 활용한다.

제30조(소방계획서의 제출) 소방담당부서는 소방안전관리자 및 소방시설관리부서와의 사전 협의를 거쳐 소방안전관리자가 작성한 소방계획서를 관할소방서의 요청 시 제출하여야 한다.

제31조(자위소방대 편성, 운영 및 교육 등) ① 소방안전관리자는 소방안전관리대상물의 자위소방대를 자체 편성, 운영한다.

② 자위소방대는 대장·부대장 각 1명과 지휘반·진압반·구조구급반 및 대피유도반을 구성하고, 각 반은 근무하는 직원의 수를 고려하여 적절히 편성한다.

③ 소방안전관리자는 필요시 자위소방대를 소집하여 그 편성 상태를 점검하고, 소방교육을 실시 할 수 있다.

④ 자위소방대는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 대장은 자위소방대를 총괄·지휘·운영한다.

2. 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없을 때에는 그 임무를 대행한다.

3. 지휘반은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행한다.

4. 진압반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

5. 구조구급반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자를 응급처치 한다.

6. 대피유도반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피(재해약자의 피난보조 임무 포함)하도록 유도한다.

제32조(소방안전교육 및 훈련) ① 소방안전관리자는 소방안전관리대상물에 근무하는 직원을 대상으로 연 1회 이상 소방안전교육 및 자체 소방훈련을 실시하며, 소방담당부서는 관할소방서와 협의하여 소방안전관리대상물을 지정하고 합동으로 소방훈련을 연 1회 이상 실시할 수 있도록 지원하여야 한다.

② 소방안전교육 및 훈련을 실시할 때에는 자위소방대의 반별 임무 수행과 초기소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여 실시한다.

③ 소방안전관리자는 소방안전교육 및 소방훈련에 대한 결과를 기록하여 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방안전관리보조자가 선임된 경우 소방안전관리보조자는 소방안전관리자가 실시

하는 소방안전교육 및 소방훈련을 적극 지원한다.

⑤ 소방안전관리자(보조자)는 소방안전관리대상물 관계인의 안전의식 고취 및 소방안전관리 강화를 위해 “찾아가는 소방교육”을 실시한다.

⑥ 각 부서의 소방/안전담당자(또는 화기책임자)는 부서별 자체 소방교육 시행결과를 안전관리정보시스템(SMIS)를 통해 연 1회 이상 제출하여야 한다. <개정 2024. 12. 26.>

제7장 건설현장의 소방안전관리

제33조(건설현장 소방안전관리자 선임) ① 건축관리부서는 건축물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공사(工事)시공자가 소방안전관리자를 선임하고 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하도록 하여야 한다.

1. 연면적 합계가 15,000㎡ 이상인 것
2. 연면적 5,000㎡ 이상인 것으로 지하층의 층수가 2개층 이상인 것
3. 연면적 5,000㎡ 이상인 것으로 지상층의 층수가 11층 이상인 것
4. 연면적 5,000㎡ 이상인 것으로 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장창고인 것

② 제1항의 경우 건설현장 소방안전관리자 강습교육을 수료한 자를 소방시설공사 착공 신고일부터 건축물 사용승인일까지 소방안전관리자로 선임한다.

③ 건설현장 소방안전관리자는 소방기술자와 겸직할 수 없으며, 한명의 건설현장 소방안전관리자는 한 개의 현장에만 선임하여야 한다.

제34조(건설현장 소방안전관리자 업무) ① 건설현장 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 건설현장의 소방계획서의 작성
2. 임시소방시설의 설치 및 관리에 대한 감독
3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리
4. 건설현장의 작업자에 대한 소방안전교육 및 훈련
5. 초기대응체계의 구성·운영 및 교육
6. 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리
7. 그 밖에 건설현장의 소방안전관리와 관련하여 소방청장이 고시하는 업무

② 건설현장 소방안전관리자는 기존대상물과 증축부분의 경계면에 대한 소방시설 연계, 피난계획 등 전반적 안전관리 사항을 포함한 소방계획서를 작성하여 건축관리부서에 제출하여야 하고, 건축관리부서는 해당 소방계획서를 소방담당부서와 공유하여야 한다.

제8장 소방안전실무협의회 등

제35조(소방안전실무협의회 운영) ① 소방담당부서는 공사 소방안전관리 사항을 협의하기 위하여 소방안전실무협의회(이하“협의회”라 한다)를 다음과 같이 설치, 운영한다.

1. 의장 : 운항시설처장 <개정 2024. 12. 26.>
 2. 간사 : 소방담당부서 팀장 <개정 2024. 12. 26.>
 3. 위원 : 소방안전관리자, 소방시설관리부서 팀장, 자회사(협력사포함) 소장, 공항 입주회사 및 입주기관 등의 소방업무담당자
 4. 시기 : 연 2회 이내
- ② 협의회는 소방안전관리 업무 전반에 대한 사항을 협의하고, 협의결과 중요한 의사결정이 필요하다고 인정될 때에는 의장이 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 의장은 공항운영과 연계하여 중요한 사안이 발생 시 긴급히 협의회를 소집할 수 있으며 이 경우 의장은 참석위원을 제한할 수 있다.
- ④ 소방담당부서는 협의회 의결 사항이 있는 경우 공사 관련부서에 통보한다.

제36조(소방안전전문가 자문) ① 공사는 인천공항의 소방안전관리 업무의 발전과 개선 및 향상을 위하여 국내외 학계, 정부기관, 소방시설관리업자, 연구소 등 소방안전관리 전문가로 하여금 자문할 수 있다.

- ② 소방담당부서는 국내외 소방안전전문가 자문을 추진하는 경우 목적과 자문내용을 포함한 자문계획을 수립한 후 시행하여야 한다.

제37조(소방안전관리 포상) ① 공사는 소방안전관리에 기여한 소방안전관리자 또는 전체부서(점유자 포함) 등을 대상으로 포상할 수 있다.

- ② 소방담당부서의 장은 제1항에 의거 포상하는 경우 공적사항을 작성하여 인사담당부서에 포상을 의뢰하여야 한다.

부 칙

<규정 제483호, 2021. 8. 25.>

이 규정은 2021년 8월 26일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제542호, 2023. 4. 12.>

이 규정은 2023년 4월 12일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제570호, 2024. 04. 09.>

이 규정은 2024년 04월 16일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제592호, 2024. 12. 26.>

이 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.