

VERMESSUNGSPROTOKOLL

Bernd Riepert — Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Hauptstrasse 31 — 82377 Penzberg — Tel. 08856 / 4412

Betreff: Grenzfeststellung und Ueberbauermittlung

Auftraggeberin: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Auftrag erteilt: 20.10.2025 — Vor-Ort-Termin: 28.10.2025 — Bericht: 28.10.2025

1. Aufgabenstellung

Im Rahmen der Bauausfuehrung des Bettenfluegel-Anbaus an das Seehotel Walchensee, Seestrasse 8 (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), bestand der Verdacht, dass die neu errichtete Ostwand des Bettenfluegels die Grundstuecksgrenze zum benachbarten Flurstueck 224/13 (Eigentueumer: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) ueberschreitet. Aufgabe war die genaue Feststellung der Grenzlinie und des Masses einer etwaigen Ueberbauung.

2. Grundlagen und Messmethode

Grundlage der Grenzermittlung ist der Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Landratsamts Bad Toelz-Wolftratshausen (Az. KAT-2025-1019), Katasterblatt 14, Stand: 08.10.2025. Messung mit GNSS-RTK-System (Leica GS18 T) und Totalstation (Leica TS16). Anschluss an amtliche Grenzpunkte GP 112 und GP 113 (vermarkt, unveraendert vorhanden). Messgenauigkeit: +/- 2 cm (Standardabweichung der Grenzpunkte).

3. Messergebnis — Festgestellte Grenzpunkte

Punkt	Rechtswert (m)	Hochwert (m)	Status	Bemerkung
P1	696.241,34	5.273.108,89	ermittelt	Nordecke Bettenfluegel Ost
P2	696.243,78	5.273.104,12	ermittelt	Suedecke Bettenfluegel Ost
P3	696.241,87	5.273.106,44	Grenzpunkt	amtlich vermarkt (Grenze 224/1 - 224/13)
GP 112	696.239,51	5.273.109,18	amtlich	unveraendert, vorhanden
GP 113	696.242,03	5.273.103,87	amtlich	unveraendert, vorhanden

4. Ueberbauermittlung

Der Vergleich der tatsaechlichen Lage der Ostwand des Bettenfluegel-Anbaus (Punkte P1 und P2) mit der amtlich festgestellten Grenzlinie zwischen den Flurstuecken 224/1 und 224/13 ergibt eine **Ueberschreitung der Grundstuecksgrenze von 47 cm (= 0,47 m)** in Richtung des benachbarten Flurstuecks 224/13.

Parameter	Messwert
Ueberbaumass (rechtwinklig zur Grenzlinie)	47 cm (+/- 2 cm)
Laenge der Ueberbaufront	10,96 m
Ueberbaute Flaechе (geschaetzt)	5,15 m²

Betroffen: Flurstueck	224/13, Gemarkung Kochel am See
Eigentuemmer Flurstueck 224/13	Kreszentia-Almhof Ostermeier KG

5. Fazit

Der Bettenfluegel-Anbau des Seehotels Walchensee ueberbaut das benachbarte Grundstueck Flurstueck 224/13 (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) auf einer Laenge von 10,96 m um ein Mass von 47 cm. Die ueberbaute Flaechen betraegt ca. 5,15 m². Das Messergebnis ist innerhalb der angegebenen Genauigkeitsklasse von +/- 2 cm reproduzierbar. Eine erneute Kontrollmessung nach weiterer Setzung des Gebaeudefundaments wird fuer das Fruehjahr 2026 empfohlen.

Penzberg, 28. Oktober 2025

Bernd Riepert
Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Penzberg