ESCALIER #4

EH 3/4ø VERS RAE

EB 3/4ø

RA-1

R-26

R-25

CEFD-04
CECD-06

EH 2ø

CEFD-10
CECD-10

RH-1

RH-2

RH-3

EB 3ø

POUR RACCORDEMENT VOIR SCHEMA AU PLAN M-500

SPG-1

PS-1
PS-2

RT-1

ECH-3

CEG-2

EH 3/4ø VERS RAE

CEFD-05
CECD-05

CEFD-14
CECD-14

CONCIERGERIE

CEFD-12
CECD-12

EH 1ø
CECR-02

STOCK ROOM

ESCALIER #1

SALLE ELECT. RESIDENT NO. 1

XXX-1

CEG-1

PC-X

SPG-2

MITIGEUR THERMOSTATIQUE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE LA CHUTE AVEC ROBINET D'ARROSAGE (VOIR DÉTAIL)

CEFD-11
CECD-11

RES-2

PS-X

RES-1

BOILER ROOM

DAR À RISQUE ÉLEVÉ VOIR DEVIS

ESCALIER VERS EXTÉRIEUR COMMERCE

CEFD-04
CECD-04

EH 3/4ø VERS RAE

CEFD-03
CECD-03

SALLE ELECT. RESIDENT NO 2

CEFD-15
CECD-15
CECR-01

EH 3/4ø VERS RAE

R-4

R-3

CEFD-02
CECD-02

ESCALIER #2

CEFD-01
CECD-01

RA-1

EB 3/4ø

ESCALIER #3

RACCORD 1¼ø POUR IRRIGATION (PAR D'AUTRES)

ENTRÉE D'EAU

ENTRÉE D'EAU DOMESTIQUE (VOIR DÉTAIL)

RACCORD POUR PROTECTION INCENDIE (VOIR DÉTAIL)

AQUEDUC 4ø (VOIR CIVIL)

ENTRÉE D'EAU

L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE DEVRA COORDONNER ET VALIDER LE DIAMÈTRE DE L'ENTRÉE D'EAU AVEC L'ENTREPRENEUR EN PROTECTION INCENDIE. CELUI-CI DEVRA EFFECTUER LES CALCULS HYDRAULIQUES POUR LES GICLEURS. DE PLUS LE DÉBIT D'EAU DOMESTIQUE DEVRA Y ÊTRE INTÉGRÉ (270 GPM). RACCORDEMENT SOUS PRESSION.

HAUTEUR LIBRE STATIONNEMENT

CONSERVER 7'-7" (2300mm) MIN. LIBRE ENTRE LE PLANCHER FIN ET TOUT ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU PLAFOND DES ALLÉES DE CIRCULATION ET DES STATIONNEMENTS POUR HANDICAPÉS. VOIR ZONE HACHURÉE AU PLAN, À COORDONNER AVEC L'ARCHITECTE. CONSERVER 6'-7" (2000mm) MIN. LIBRE ENTRE LE PLANCHER FIN ET TOUT ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU PLAFOND DE TOUT AUTRE STATIONNEMENT.

NIVEAU DALLE NIV 1 = 100'-0" ARCH. = 40.59 GÉO.
NIVEAU DALLE NIV 0 = 87'-10½" ARCH. = 36.66 GÉO.