NOTES

- LE BÂTIMENT EST PROTÉGÉ PAR UN SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE.

NOTES CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

- L'ÉCLAIRAGE DES CORRIDORS ET ESCALIERS DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR UN DISPOSITIF QUI RÉDUIT AUTOMATIQUEMENT LA PUISSANCE DE CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE LA ZONE D'AU MOINS 75% LORSQU'AUCUNE ACTIVITÉ N'Y EST DÉTECTÉE PENDANT 10 MINUTES.
- L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT PAR UN DISPOSITIF QUI ALLUME AUTOMATIQUEMENT L'ÉCLAIRAGE À 100% AU COUCHER DU SOLEIL ET AU LEVER DU SOLEIL L'ÉCLAIRAGE S'ÉTEINT.

IDENTIFICATIONS

1. SECTIONNEUR POUR CONTRÔLE CABINE ASCENSEUR.
2. SECTIONNEUR POUR ÉCLAIRAGE CABINE ASCENSEUR.
3. LOCALISATION À ÉTRE DÉTERMINER SUR PLACE AVEC LE RESPONSABLE AU CHANTIER DURANT LES TRAVAUX.

TRNASFORMATEUR SUR SOCLE HQ DE TYPE II (VOIR LES PLANS E-200, E-201 ET E-502)

GRADATEUR POUR CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE CORRIDOR.

MODÈLE TX3-TOUCH-F22-E DE MIRCOM

MODULES DE SUPERVISION DES GICLEURS

ENSEIGNE maximum: 8UR FACADE PRINCIPALE 10 m² max.

CHAUFFE AU GLYCOL

COMMERCE #1
COMMERCE #2
COMMERCE #3
COMMERCE #4
COMMERCE #5
COMMERCE #6
COMMERCE #7
COMMERCE #8
COMMERCE #9

GYM
HALL
POSTE CENTRAL D'ALARME ET DE COMMANDE
PANN. ANN. INCENDIE
POST. CANADA
ESCALIER