## NOTES

- LE BÂTIMENT EST PROTÉGÉ PAR UN SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE.

## NOTES CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

- L'ÉCLAIRAGE DES CORRIDORS ET ESCALIERS DOIT ÊTRE CONTRÔLÉ PAR UN DISPOSITIF QUI RÉDUIT AUTOMATIQUEMENT LA PUISSANCE DE CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE LA ZONE D'AU MOINS 75% LORSQU'AUCUNE ACTIVITÉ N'Y EST DÉTECTÉE PENDANT 10 MINUTES.
- L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT PAR UN DISPOSITIF QUI ALLUME AUTOMATIQUEMENT L'ÉCLAIRAGE À 100% AU COUCHER DU SOLEIL ET AU LEVER DU SOLEIL L'ÉCLAIRAGE S'ÉTEINT.

