

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

149) Atualmente, muitos sistemas têm sido desenvolvidos na parte física do processo de automação industrial, destacando- se a transmissão de informação para controle das operações. As redes fazem a comunicação entre diferentes setores com o objetivo de trocar informações.

As chamadas redes de chão de fábrica

- a) dificultam o processo de manutenção.
 - b) aumentam os custos do projeto e da instalação.
 - c) ampliam a troca de informações entre os fornecedores.
 - d) perdem eficiência quanto ao uso dos recursos computacionais.
 - e) reduzem a velocidade e a agilidade no acesso às informações do processo.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

151) A automação industrial exige sistemas eficazes e seguros para a comunicação de dados de processo. Essas redes precisam ser confiáveis e ter conectividade. Dentre as opções de comunicação de dados em nível de chão de fábrica, o sistema de comunicação AS Interface atende a todos esses requisitos e tem grande aplicação.

Enquadra-se na rede AS Interface o sistema de

- a) barramento para comunicação com periferia distribuída
 - b) comunicação de dados em nível de sensores/atuadores/ controladores
 - c) comunicação com módulo E/S, transdutores, válvulas, drives
 - d) comunicação entre controladores e PC
 - e) comunicação em nível de gerenciamento
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

152) PROFIBUS é um dos protocolos mais utilizados nas plantas industriais para comunicação em redes com aplicação em processos, manufatura e automação predial. É um sistema aberto que independe de fornecedor.

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

I - A versão Profi bus-DP é apropriada para conexões de periferia descentralizada.

II - A versão Profi bus-PA é intrinsecamente segura.

III - A versão Profi bus-FMS é apropriada para comunicação em células.

Estão corretas as afirmativas

- a) **I**, apenas.
 - b) **II**, apenas.
 - c) **III**, apenas.
 - d) **I** e **II**, apenas.
 - e) **I**, **II** e **III**.
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/356727

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

156) Numa indústria química, utilizam-se tecnologias de transmissão de dados para operações de controle de processos em ambientes com riscos de explosão.

Uma tecnologia que foi projetada para operar nesse tipo de ambiente é a

- a) IEC 61158-2
 - b) IEEE 1394
 - c) EIA RS-232
 - d) EIA RS-422
 - e) EIA RS-485
-

Gabarito

Redes e Comunicação

Redes industriais: barramentos de campo e integração

149) C

151) B

152) E

156) A