

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697795

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

68) Um controlador PD introduz na malha aberta de um sistema de controle um (1)

- a) ganho e dois polos ajustáveis
 - b) ganho e um zero ajustáveis
 - c) ganho e dois zeros ajustáveis
 - d) ganho, dois zeros e dois polos ajustáveis
 - e) ganho ajustável, dois zeros nulos e um polo no infinito
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

81) Um controlador PID introduz na malha aberta de um sistema de controle

- a) zeros nulos
 - b) polos não nulos
 - c) dois zeros nulos e um polo ajustável
 - d) dois zeros e dois polos ajustáveis
 - e) dois zeros ajustáveis e um polo nulo
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

89) O controlador frequentemente utilizado em sistemas de controle em malha fechada é o

- a) tacômetro
 - b) proporcional-integral-derivativo (PID)
 - c) filtro passa-altas
 - d) giroscópio

 - e) acelerômetro
-

Gabarito

Sistemas de Controle

Controladores P, PI, PD e PID

68) B

81) E

89) B