

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

135) Um sistema em tempo real fraco (*soft real-time*) possui quatro eventos periódicos, com períodos, em ms, de 40, 100, 200 e 200 cada.

Considere que os quatro eventos requeiram tempos de CPU, em ms, respectivamente 20, 20, 50 e T.

O maior valor de T, em ms, para que o sistema seja escalonável é:

- a) 5
 - b) 7,5
 - c) 10
 - d) 12,5
 - e) 15
-