檔　　號:
保存年限:

台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 函

地址：60043嘉義市垂楊路223號
聯 絡 人：王瓏勳
電子信箱：u439531@taipower.com.tw
連絡電話：05-2226711#2236

受文者：進金生能源服務股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月16日
發文字號：嘉義字第1151265015號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：有關貴公司函詢「嘉義縣大林鎮大工二段2地號」供電饋線之太陽光電發電設備可併網容量一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司115年10月7日能服字第1150010081號函。

訂

二、建案地點位於本處轄管三和變電所JG74饋線供電範圍，本處依目前該饋線狀態進行評估，確認目前尚有可設置2,884 kW之併網容量。

線

三、上述可併網容量採「不保留」機制，故請貴公司務必自行評估「再生能源發電設備同意備案」之申請取得時間，並考量「建案實際施工進度」，妥適規劃向本處提出「再生能源發電設備併網審查申請」之時點，以降低申請併網審查時無饋線容量可供併網之風險。

四、若貴公司後續提出再生能源發電設備併網審查申請時，該區段饋線可併網容量不足，屆時請由貴公司自行向建築主

管機關辦理建築執照圖面變更（免設/減設），或維持原建照內容改採「自發自用不躉售」模式及增設防逆電驛辦理。

正本：進金生能源服務股份有限公司
副本：電子公文交換章 2026/10/19 08:59:24

處　長　　顏　　錦　　義