

Integracja odczytowa z Home Assistant — gotowa do wdrożenia

> DOKUMENT ZASTĄPIONY (2026-08-26). Obowiązuje HA_INTEGRACJA.md / .pdf, który > opisuje odczyt i sterowanie. Ten plik zachowano jako zapis stanu sprzed uruchomienia > sterowania podczerwienią. Ostatnie zdanie („czego jeszcze nie ma: sterowania”) jest > nieaktualne — sterowanie działa, tylko nie przez magistralę, lecz przez podczerwień.

Sonda (firmware v5) udostępnia stan jednostki pod adresem `http://192.168.0.172/stan` w formacie JSON. Nie wymaga brokera MQTT ani dodatków — Home Assistant odpytuje ją wbudowaną integracją `rest`.

Podgląd dla człowieka: `http://192.168.0.172/` (zwykła strona z odczytami).

Co daje

Encja	Źródło	Uwaga
temperatura pomieszczenia	czujnik ROOM jednostki	ten sam, na którym pracuje termostat
temperatura wymiennika	czujnik TUBE	pokazuje, czy chłodzenie/grzanie realnie pracuje
bieg wentylatora	stan rzeczywisty	stoi / niski / średni / wysoki
klapy nawiewu	stan rzeczywisty	otwarte / zamknięte
jednostka pracuje	wyliczone z biegu	wentylator ≠ stoi

Dane odświeżają się co 800 ms po stronie sondy; HA odpytuje co 30 s (do zmiany).

Konfiguracja — wklej do `configuration.yaml`

```
rest:
  - resource: http://192.168.0.172/stan
    scan_interval: 30
    sensor:
      - name: "Klimatyzacja biuro temperatura"
        value_template: "{{ value_json.temp_pokoj }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        state_class: measurement
      - name: "Klimatyzacja biuro wymiennik"
        value_template: "{{ value_json.temp_wymiennik }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        state_class: measurement
      - name: "Klimatyzacja biuro wentylator"
        value_template: "{{ value_json.wentylator }}"
        icon: mdi:fan
    binary_sensor:
      - name: "Klimatyzacja biuro pracuje"
        value_template: "{{ value_json.pracuje }}"
        device_class: running
      - name: "Klimatyzacja biuro klapy"
        value_template: "{{ value_json.klapy_otwarte }}"
        device_class: opening
      - name: "Klimatyzacja biuro sonda online"
        value_template: "{{ value_json.dostepne }}"
        device_class: connectivity
```

Po wklejeniu: Narzędzia deweloperskie → YAML → Przeglądaj encje REST (albo restart HA).

Uwaga o adresie IP

Sonda ma teraz adres 192.168.0.172 przydzielony przez router. Warto na routerze zarezerwować ten adres dla jej adresu MAC, żeby nie zmienił się po restarcie — inaczej encje przestaną się odświeżać.

Kalibracja temperatury — do potwierdzenia

Kodowanie przyjęte w firmware: wartość bajtu minus 100 = stopnie Celsjusza. Hipoteza opiera się na wiarygodności zakresów (pomieszczenie 20–24 °C, wymiennik spadający do kilku stopni przy chłodzeniu). Weryfikacja: przycisk TEMP na pilocie przełącza wyświetlacz kasetonu na temperaturę pomieszczenia — jeśli pokaże inną wartość niż encja w HA, poprawiam stałą `OFFSET_TEMP` w firmware i wgrywam przez WiFi (bez zdejmowania sondy).

Czego jeszcze nie ma

Sterowania (włącz/wyłącz, nastawa, tryb) — jednostka nie przyjmuje poleceń od niezarejestrowanego sterownika. Szczegóły i plan odblokowania: [FAZA2_USTALENIA.pdf](#).

Wersja źródłowa: HA_INTEGRACJA_ODCZYT.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py