



Fo 121 V: 1

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

### ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

### TABLEROS ELÉCTRICOS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado por:

### ELECTRICOS BOYACÁ

NIT: 5203222-9

CALLE 12 N° 20-32, AV BOYACA, Pasto (Colombia)

Evaluated conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013)– Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013 – numeral 20, 20.23.1 y 20.23.3

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeta a cumplimiento de los requisitos estipulado en el **DI-28** "Términos y Condiciones para certificación de producto-RETIE 2013 y modificaciones"
3. CERTECNICA S.A.S realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el **DI-28** "Términos y Condiciones para certificación de producto-RETIE 2013 y modificaciones"
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página [www.certecnica.com](http://www.certecnica.com) o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TECNICO)

- Los encerramientos cumplieron con 400 horas de ensayo de corrosión.

Fecha de aprobación: 07-julio-2017

Fecha de primer seguimiento: antes del 07-julio-2018

Fecha del segundo seguimiento: antes del 07-julio-2019


Fecha de vencimiento: 06-julio-2020

Autorizado por



ISO/IEC 17065:2012  
12-CPR-007



  
**CAYETANO RUGELES**

Director General, CERTECNICA S.A.S.  
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia  
Tel: (+57-1) 637 72 71



Página 1 de 2

**CERTIFICADO No. 391**

Versión: 0

2445





Fo 121 V: 1



#### ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	REFERENCIA
1	TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN COMPACTO EXTERIOR I op: 100-440V In: 1-100A Cc: 5-10kA Nc: 1 a 6 IP 54	EBCEYYXZZ
2	TABLERO DE MEDIDA ABATIBLE TIPO INTERIOR I op: 100-440V In: 6-600A Cc: 5-10kA Nc: 7 a 24 IP 2X	EBAIYYXZZ
3	TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ABATIBLE EXTERIOR I op: 100-440V In: 1-100A Cc: 5-10kA Nc: 1 a 6 IP 54	EBAEYYXZZ
4	TABLERO PARA MEDIDA TIPO INTERIOR I op: 100-440V In: 6-600A Cc: 5-10kA Nc: 7 a 24 IP 2X	EBCIYYXZZ



ISO/IEC 17065:2012  
12-CPR-007

  
**CAYETANO RUGELES**  
Director General, CERTECNICA S.A.S.  
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia  
Tel: (+57-1) 637 72 71



Página 2 de 2

**CERTIFICADO No. 391**

Versión: 0

2446