

Informe de trabajos

Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	183
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	20/04/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero
Modelo:	We control 16 R
N° de serie:	1589

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo a los tableros del punto de monitoreo. Las actividades ejecutadas fueron: Reapriete de terminales. Limpieza interior y exterior de los tableros. Limpieza mediante soplado para eliminación de polvo y residuos. El sistema queda operativo y en condiciones normales de funcionamiento



We-techs
PLL 01
20.04.2026 11:02
-32.75205, -71.18848
Caletera Ruta 5 Nte., Nogales





We-techs
PLL 01
20.04.2026 11:02
-32.75206, -71.18847
Caletera Ruta 5 Nte., Nogales