

Informe de trabajos

Tranque 4

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de configuración realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	92
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	09/03/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	Connect pro
Nº de serie:	NA
Alcance:	Actualización

Observaciones al equipo

- No se registran anomalías posteriores a la intervención. El equipo queda funcionando de manera normal

Observaciones generales


- TRABAJOS REALIZADOS • Se realiza actualización de firmware del equipo con el fin de mejorar su funcionamiento y estabilidad operativa. • Se procede a la carga de backup de configuración, restaurando los parámetros previamente definidos para la operación del sistema. • Se efectúa el reemplazo del dispositivo Teltonika, asegurando la correcta comunicación y transmisión de datos. • Se realiza ajuste de voltaje continuo en la fuente de poder para garantizar una alimentación eléctrica estable del equipo. • Se realiza validación de datos y funcionamiento del sistema mediante verificación en plataforma y confirmación con personal en terreno y soporte técnico. RESULTADOS Posterior a las intervenciones realizadas, el sistema queda operativo y funcionando dentro de los parámetros normales. Se verificó la correcta transmisión de datos y la estabilidad del equipo.




We-techs
Tiranque 4
09.03.2026 13:04
+32.66885.71.16760
F-121, Nogales.



We-techs
Tranque 4
09.03.2026 13:04
-32.66390, -71.16759
F-121, Nogales



We-techs
Tirangué 4
09.03.2026 13:04
-32.66393,-71.16763
- F-121 Nogales



We-techs
Tranque 4
09/03/2026 13:36
32-66393, -71.16757