



Centro de Control - Novedades del Sistema Interconectado Provincial

Fecha: 14/01/2022

Dia: VIERNES

Hora	Estacion	Oper.	Descripcion	Usuaric
00:07	VMERCE	+	D132KV LI. VILLA MERCEDES SUR (+)	DCONTRERAS
00:08	SAROSA	+	D132KV LI. VILLA DOLORES (+)	DCONTRERAS
00:38	MSU	+//	TV A SOLICITUD DE O.E.D.	DCONTRERAS
00:55	BELVIL	F/S	GD	DCONTRERAS
00:57	BELVIL	REC I	Nº288 P/MANIOBRA SR: MONASTEROLO	DCONTRERAS
00:59	BELVIL		DESCARGA BARRA 13,2KV. POT. CORTE11MW (-)	DCONTRERAS
01:00	BELVIL	-	D66KV LI. SAN MARCOS (-)	DCONTRERAS
01:02	BELVIL	+	SECC. BARRA Y LINEA LI. VILLA MARIA	DCONTRERAS
01:03	BELVIL	+	D66KV LI. SAN MARCOS (-)	DCONTRERAS
01:07	VMARIA	+=	D66KV ACOPLAMIENTO BARRAS (+) (A CAMMESA SOLO SE LE INFORMO QUE LA LINEA NO ENTRO EN SERVICIO POR FALLA, NO SE INFORMO EL CORTE OPERATIVO POR LAS MANIOBRAS)	DCONTRERAS
01:09	BELVIL	-	D66KV LI. SAN MARCOS	DCONTRERAS
01:09	VMARIA	+=	D66KV ACOPLAMIENTO BARRAS (-)	DCONTRERAS
01:10	CTZVIL		INFORMA QUE POR APARENTE ROBO DE LAT 66KV BELL VILLE - VILLA MARIA EOR O POLICIA RECORRERA DICHA LINEA E INFORMARA NOVEDADES	DCONTRERAS
01:13	BELVIL	-	SECC. BARRA Y LINEA LI. VILLA MARIA	DCONTRERAS
01:15	BELVIL	+	D66KV LI. SAN MARCOS (-)	DCONTRERAS
01:17	GLEVAL	-//	TG Nº1 POR NO REQUERIRSE (+)	DCONTRERAS
01:18	BELVIL		NORMALIZA CARGA EN BARRA 13,2KV (-)	DCONTRERAS
01:25	BELVIL	CAN I	Nº288 P/MANIOBRA	DCONTRERAS
01:56	O.E.D.		SOLICITA F/S GENERACION EN ET. SAN FRANCISCO Y ET. OESTE	DCONTRERAS
02:02	OESTE	-//	TG Nº2 A SOLICITUD DE O.E.D. (+)	DCONTRERAS
02:02	CALERA	=	D66KV LI. SAN ROQUE RSTE (+)	DCONTRERAS
02:02	DBOSCO	=	D66KV Y D132KV ATD1 POR EXPLOSION DE TI CAMPO DE LINEA R. DEL BUSTO (+) POT. CORTE: 53MW	DCONTRERAS
02:02	RBUSTO	=	D132KV LI. DON BOSCO (+)	DCONTRERAS
02:02	PILNVA		INFORMA QUE TG11 PASO A MODO COMBUSTION DIFUSION POR FALLA C/C CAMMESA	DCONTRERAS
02:05	CALERA		DESCARGA BARRA 13,2KV	DCONTRERAS
02:07	SANFCO	-//	TG Nº2 A SOLICITUD DE O.E.D. (+)	DCONTRERAS
02:08	CALERA	-	D66KV LI. DON BOSCO	DCONTRERAS
02:08	OESTE	-//	TG Nº1 A SOLICITUD DE O.E.D. (+)	DCONTRERAS
02:09	CALERA	+	D66KV LI. SAN ROQUE	DCONTRERAS
02:09	SANFCO	-//	TG Nº1 A SOLICITUD DE O.E.D. (+)	DCONTRERAS
02:10	RBUSTO	+	D132KV LI. DON BOSCO	DCONTRERAS
02:12	CALERA		NORMALIZA CARGA EN BARRA 13,2KV (+)	DCONTRERAS
02:40	RBUSTO	-	D132KV LI. DON BOSCO (P/SEGURIDAD) (+)	DCONTRERAS
03:00	DBOSCO	REC I	Nº289 P/MANIOBRA S/CAMPO LI. R. DEL BUSTO SR: FERREYRA	DCONTRERAS
03:10	DBOSCO	-	SECC. BARRA "B" Y LINEA LI. R. DEL BUSTO	DCONTRERAS
03:10	DBOSCO		D132KV LI. R. DEL BUSTO NO ABRE	DCONTRERAS
03:14	CALERA	+	D66KV LI. DON BOSCO (+)	DCONTRERAS
03:15	DBOSCO	E/S	ATD1 (+)	DCONTRERAS
03:17	DBOSCO	E/S	TD3 (-)	DCONTRERAS
03:25	DBOSCO	E/S	TD1 (SE NORMALIZAN 25MW DE DEMANDA) (+)	DCONTRERAS
04:33	DBOSCO	+	PAT ADICIONAL S/CAMPO R. DEL BUSTO	DCONTRERAS
04:58	DBOSCO		TODOS LOS CAMPOS SOBRE BARRA "A"	DCONTRERAS
04:59	DBOSCO	-	D132KV ACOPLAMIENTO BARRAS	DCONTRERAS
05:01	DBOSCO	-	SECC. BARRA "A" Y "B" CONJUNTOR	DCONTRERAS
05:21	DBOSCO	REC I	Nº290 P/VERIFICAR PROTECCIONES LI. R. DEL BUSTO Y CONDUCTOR SR: HERRERA	DCONTRERAS
05:42	DBOSCO	-	D132KV LI. R. DEL BUSTO (-)	DCONTRERAS



Centro de Control - Novedades del Sistema Interconectado Provincial

Fecha: 14/01/2022

Dia: VIERNES

Hora	Estacion	Oper.	Descripcion	Usuaric
05:48	DBOSCO		REC LIC 291 P/PUENTIAR TI LINEA R BUSTOS GILETA	JCAULA
05:52	O.E.D.		AUTORIZA A PILAR TG 11 REALIZAR CAMBIO MODO DE COMBUSTION	JCAULA
06:05	PILNVA		TG 11 CAMBIO DE MODO PREMIX	JCAULA
07:05	DBOSCO	-	D 13 KV CNO CALERA P/SOBRE CARGA ATD 1	JCAULA
07:21	OESTE		REC LIC 294 ALFONSO S/TG 1	JCAULA
07:30	CALERA	-	D 13 KV LA DESEADA POR SOBRE CARGA ATD 1	JCAULA
07:55	VMARIA	+	PAT BARRA A Y EN LA Y DEL TD 1	JCAULA
07:58	VMARIA		REC LIC 295 CONSIG GAGO	JCAULA
08:00	RAT		REC LIC 298 CASTRO EN BARRA A DE VMARIA	JCAULA
08:03	VMARIA		REC LIC 299 PERES DEL TEM COMANDOS DEL SECC	JCAULA
08:07	CASSAF	+//	GH 1 Y 2 ALT. 07.00CM CON 10 MW (+)	JCAULA
08:09	DBOSCO	-	D 13 KV GAMA	JCAULA
08:09	DBOSCO		REC LIC 300 RODAS C/ASILANTES LAT R BUSTOS	JCAULA
08:09	DBOSCO		CAN LIC 300 RODAS	JCAULA
08:11	CALERA	-	D 13 SUQUIA	JCAULA
08:19	CALERA	-	D 13 BAMBIA	JCAULA
08:27	BELVIL	+//	GD 15 MW OED	JCAULA
08:30	VMARIA	+//	TG 2 C/GASOIL COMPLETA (+) POR TD 1	JCAULA
08:30	PMOLLE		REC LIC SUPERV 301 EOR Y AL TEM LIC 302	JCAULA
08:44	ALGODO		REC LIC 303 AGUIRRE P/CONECTAR TRAFU NUEVO	JCAULA
08:50	DBOSCO	-	D 13 POZO VERDE	JCAULA
09:01	BELVIL		REC LIC 304 SOLARI CONSIG	JCAULA
09:04	VMARIA		REC LIC 305 GAGO CONSIG	JCAULA
09:30	SUROES	+//	TG 3 C/GAS (+)	JCAULA
09:34	SUROES		TG 3 C/CARGA (+)	JCAULA
09:35	OESTE		REC LIC 310 CASTRO P/MANIOBRA	JCAULA
09:41	OESTE	-	D 13 KV TG 1	JCAULA
09:44	OESTE)(D 13 KV TG 1	JCAULA
09:47	DBOSCO	-	D 13 CHATEAU	JCAULA
09:48	CALERA	-	D 13 BAMBIA	JCAULA
09:50	OESTE	+	PAT TG 1 (-)	JCAULA
09:50	SANFCO	+//	TG 2 (+) C/GAS	JCAULA
09:54	SANFCO		TG 2 C/CARGA (+)	JCAULA
10:13	RAT		REC LIC 313 BELLVILLE V MARIA	JCAULA
10:16	SANFCO	+//	TG 1 C/GAS (+)	JCAULA
10:25	OESTE	+//	TG 2 (+) C/GAS	JCAULA
10:33	VMARIA	+//	TG 1 (+)	JCAULA
10:35	VMARIA		can lic 298	JCAULA
10:38	RAT		REC LIC 314 CASTRO LAT 66 VMARIA BELLVILLE	JCAULA
11:00	OESTE		TG 1 INDISPONIBLE (+)	JCAULA
11:13	GLEVAL	+//	TG 1 C/GASOIL (+) MIN TEC	JCAULA
11:15	MALVIN	+//	T 4 POR OED	JCAULA
11:35	DBOSCO		CAN LIC 289 290 291	JCAULA
11:40	DBOSCO	-	PAT AUXILIAR R BUSTOS	JCAULA
11:51	DBOSCO	+	SECC B Y L R BUSTO	JCAULA
12:00	DBOSCO	+	D 132 KV ACOPLAM (+)	JCAULA
12:00	DBOSCO	+	D 132 KV LAT R BUSTO	JCAULA
12:04	VMARIA		CAN LIC 295 299	JCAULA



Centro de Control - Novedades del Sistema Interconectado Provincial

Fecha: 14/01/2022

Dia: VIERNES

Hora	Estacion	Oper.	Descripcion	Usuaric
12:06	RBUSTO	+	D 132 KV DON BOSCO (+)	JCAULA
12:16	VMARIA	-	PAT TD 1	JCAULA
12:18	GLEVAL		TG 1 CARGA COMPLETA (+)	JCAULA
12:23	VMARIA	+	SECC BARRA A TD 1	JCAULA
12:25	VMARIA	+	SECC A Y B ACOP.	JCAULA
12:30	VMARIA	+	D 132 KV ACOPL	JCAULA
12:33	VMARIA	+//	TG 3 C/GAS OED (+)	JCAULA
12:38	VMARIA		TG 3 C/CARGA (+)	JCAULA
12:41	VMARIA	E/S	TD 1	JCAULA
12:45	VMARIA		SE DEJA CONFIGURACION LAT VMARIA TD 1 Y TD 3 EN BARRA A	JCAULA
12:57	REOLIN	+//	GH 3 (+)	JCAULA
13:02	CASSAF	+//	GH 1 Y 2 (-)	JCAULA
13:15	OLIVA	-	D 66 LAT J. CRAIK (-)	JCAULA
14:18	RAT		CAN LIC 313	JCAULA
14:20	BELVIL		CAN LIC 304	JCAULA
14:20	RAT		CAN LIC 314	JCAULA
14:20	VMARIA		CAN LIC 305	JCAULA
14:46	BELVIL	-	SPAT VMARIA	JCAULA
14:48	LOSMOL2		REC LIC MANT GH 317 TRABAJOS	JCAULA
14:49	VMARIA	-	SPAT BVILLE	JCAULA
14:56	BELVIL	+	SECC LAT V MARIA	JCAULA
14:56	VMARIA	+	SECC A Y B ACOPL	JCAULA
14:58	VMARIA	+	D66 LB VILLEACOP	JCAULA
15:03	JARDIN	=	D 66 BOWUER PC 32 MW (-)	JCAULA
15:07	JARDIN	+	D 66 KV BOWUER SE REPONEN LOS CORTES	JCAULA
15:29	VMARIA	-	D 66 KV ACOP	JCAULA
15:42	LOSMOL		SE REALIZAN CORTES SELECTIVOS DE 4 MW SOBRE TD 5	JCAULA
15:50	BELVIL	-	GD C/13MW C/C OED (+)	JCAULA
15:51	BELVIL	-	D 66 KV LEONES PC 8 MW Y 13 MW DE GENERACION	JCAULA
15:52	BELVIL	+	SECC B LAT VMARIA	JCAULA
15:52	FERIAS	=	D 13 KV TD 1 Y 2 35 MW DE CORTE (+) (P/PROBLEMAS EN LA PRUEBA ALIM 7 MI MT TT)	JCAULA
15:53	BELVIL	+	D 66 LEONES	JCAULA
15:53	VMARIA	+	D 66 KV LAT BVILLE SE REPONE CARGA Y GENERACION GD	JCAULA
15:55	OESTE	=	D 13 TD 2 (+)	JCAULA
15:55	OESTE	=	D 132 Y D 13 TD 3 BLOQUEA POR TEMPERATURA CON C/TALLER DE TRAF0 52 MW PC (+)	JCAULA
15:56	FERIAS	+	D 13 KV TD 1 Y 2 SE REPONE CORTES	JCAULA
15:57	BELVIL	+	GD C/13 MW 8+9	JCAULA
16:04	OESTE	+	D 13 KV TD 2 SE REPONE 27 MW (+)	JCAULA
16:14	LOSMOL	+//	GH 3 CON 10 MW (-)	JCAULA
16:50	OESTE	+	D 13 CONJUNTOR	JCAULA
16:52	INRIVI	+	d 66 kv leones	JCAULA
16:52	OESTE		SE REPONE 25 MW DE CORTE	JCAULA
16:53	INRIVI	+	m.juarez	JCAULA
17:02	ALGODO		descarga e t motil 66 y 13 kv	JCAULA
17:11	ALGODO	-	SECC 66 TC 1 Y 2 (-)	JCAULA
17:11	LOSMOL		se reponen 4 mw de corte (-)	JCAULA
17:13	ALGODO	+	PAT EN TC 1	JCAULA



Centro de Control - Novedades del Sistema Interconectado Provincial

Fecha: 14/01/2022

Dia: VIERNES

Hora	Estacion	Oper.	Descripcion	Usuaric
17:17	ALGODO		REC LIC 319 P/CONEXION DE ET MOVIL Y 320 PROTECCIONES C/CON DE PRETECCIONES	JCAULA
17:17	ALGODO		REC LIC CONSIG 318 GONZALES TC 1	JCAULA
17:55	IVERDE	-//	GD A SOLICITUD DE O.E.D.	DCONTRERAS
17:55	BELVIL		GD C/10MW POR EPEC	DCONTRERAS
18:14	ALGODO	CAN I	Nº318, Nº319 Y Nº320	DCONTRERAS
18:23	GLEVAL	=	D132JV Y D66KV ATD1 TI/TT (POR EXPLOSION DE TI TC4) POT. CORTE: 15.5MW (+)	DCONTRERAS
18:23	LABOUL	=	D66KV LI. LEVALLE (DISP. PROTECC.)	DCONTRERAS
18:23	VMAKEN	#=	D66KV LI. G. LEVALLE RE Z2 (+)	DCONTRERAS
18:23	GLEVAL	=//	TG Nº1 (+)	DCONTRERAS
18:30	GLEVAL	-	D66KV LI. ADELIA MARIA (-)	DCONTRERAS
18:30	GLEVAL	REC I	Nº321 P/MANIOBRA SR: LORENZO	DCONTRERAS
18:35	GLEVAL	-	D66KV Y D13,2KV TC4 (-)	DCONTRERAS
18:35	GLEVAL		DESCARGA BARRA 13,2KV (-)	DCONTRERAS
18:36	GLEVAL	-	D66KV Y D13,2KV TC3 (-)	DCONTRERAS
18:58	GLEVAL	-	D66KV LI. LABOULAYE (-)	DCONTRERAS
18:58	GLEVAL	-	D66KV LI. V. MACKENNA (-)	DCONTRERAS
19:15	VMAKEN	+	D66KV LI. LEVALLE (+)	DCONTRERAS
19:21	GLEVAL	+	D66KV LI. LABOULAYE (+)	DCONTRERAS
19:21	GLEVAL	+	D66KV LI. V. MACKENNA (+)	DCONTRERAS
19:21	LABOUL	+	D66KV LI. LEVALLE (+)	DCONTRERAS
19:22	GLEVAL	E/S	TC3 (-)	DCONTRERAS
19:30	ELTIO	-	D66KV LI. BALNEARIA P/CAMBIO DE FUSIBLES 66KV TC2 EN ET. BALNEARIA POT. CORTE: 8MW (-)	DCONTRERAS
19:39	ELTIO	+	D66KV LI. BALNEARIA. SE REPONEN LOS CORTES (-)	DCONTRERAS
19:50	ELTIO	-	D66KV LI. BALNEARIA (P/NUEVAMENTE CAMBIO DE FUSIBLES 66KV TC2 QUEMADOS) POT. CORTE: 8MW (-)	DCONTRERAS
19:53	GLEVAL	+	D132KV Y D66KV ATD1 (+)	DCONTRERAS
19:55	GLEVAL	+	D66KV LI. ADELIA MARIA (+) REPONE CORTES	DCONTRERAS
20:00	BELVIL		GD COMPLETO A CARGO DE O.E.D.	DCONTRERAS
20:02	FSIMON	-//	GH Nº1 Y GH Nº2 POR DESPACHO (-)	DCONTRERAS
20:03	ELTIO	+	D66KV LI. BALNEARIA. REPONE CORTES (-)	DCONTRERAS
20:10	GLEVAL	+M	TG Nº1 C/LIQUIDO (+)	DCONTRERAS
20:13	GLEVAL	CAN I	Nº321 P/MANIOBRA	DCONTRERAS
20:13	GLEVAL		TG Nº1 COMPLETA CARGA C/RPF (+)	DCONTRERAS
20:14	REOLIN	-//	GH Nº3 POR DESPACHO (+) COTA: 0.72	DCONTRERAS
20:15	IVERDE	+//	GD A SOLICITUD DE O.E.D.	DCONTRERAS
20:35	GLEVAL	+	PAT ADICIONAL S/D66KV TC4	DCONTRERAS
20:40	GLEVAL	REC I	Nº324 P/CONSIG. TC4 SR: LORENZO Y Nº325 P/TRABAJOS S/TC4 SR: ARDUINO	DCONTRERAS
21:25	ELTIO	-	D66KV LI. BALNEARIA P/FUSIBLE 66KV QUEMADO. POT. CORTE: 9MW (-)	DCONTRERAS
21:25	CTZREO		INFORMA QUE ET. ANIZACATE QUEDA ALIMENTADA DESDE ET. ALTA GRACIA	DCONTRERAS
21:28	ELTIO	+	D66KV LI. BALNEARIA. REPONE CORTES (-)	DCONTRERAS
21:51	GLEVAL	CAN I	Nº324 Y Nº325 S/TC4	DCONTRERAS
21:53	GLEVAL	-	PAT ADICIONAL D66KV TC4	DCONTRERAS
21:58	GLEVAL	+	SECC. BARRA "B" 66KV	DCONTRERAS
21:59	GLEVAL	E/S	TC4 (+)	DCONTRERAS
22:22	CASSAF	-//	GH Nº1 Y GH Nº2 POR DESPACHO (+) COTA: 0.45	DCONTRERAS
23:28	BELVIL	HAB	S/LAT 66KV LEONES	DCONTRERAS
23:28	LEONES	HAB	S/LAT 66KV BELL VILLE	DCONTRERAS
23:30	BELVIL	-//	GD A SOLICITUD DE O.E.D.	DCONTRERAS



Fecha: 14/01/2022

Dia: VIERNES

Hora	Estacion	Oper.	Descripcion	Usuaric
23:38	IVERDE	-//	GD A SOLICITUD DE O.E.D.	DCONTRERAS