

Концепция эксплуатации насосной станции

Проект: Насосная станция · концепция

Базирование: BL-MCR-1

Авторы: si, eng, rev

1 Подписи

Роль	ФИО / логин	Подпись
Разработал	si, eng, rev	
Выпустил	si, eng, rev	

2 Текст документа

§1 Назначение и контекст

Система предназначена для надёжного водоснабжения района и управляется из диспетчерской. [EL-001]

Диспетчер: безопасный дистанционный пуск. [EL-002]

Служба эксплуатации: обслуживание без остановки района. [EL-003]

§2 Режимы и состояния

Штатный режим: автоматическое поддержание давления. [EL-004]

Авария по давлению: защитное отключение и оповещение. [EL-005]

Обслуживание: ручное управление с блокировками. [EL-006]

§3 Операционные сценарии

Штатный пуск: станция вышла на режим. [EL-007]

Авария по давлению: агрегат остановлен, диспетчер уведомлён. [EL-008]

Сценарии описывают наблюдаемое взаимодействие диспетчера, автоматики и эксплуатационной службы. [EL-009]

§4 Среда и ограничения

Для насосный агрегат принято: обеспечивает поток 120 м³/ч. [EL-010]

Для напорный коллектор принято: рабочее давление 6 бар. [EL-011]

Перечень требований формируется по актуальному реестру и заданному фильтру. [EL-012]