

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Inizio Ore : Fine Ore :

Stato verifica

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

1. PERSONALE (GESTIONE DIRETTA - INDIRETTA - IN APPALTO)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

È presente il documento organico del personale con
indizzazioni delle mansioni svolte?

IL PERSONALE IN SERVIZIO INDOSSA A VISTA IL
CARTELLINO IDENTIFICATIVO E QUESTO RISULTA
INTEGRO E COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI?

SONO PRESENTI PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA TUTTE
LE TIPOLOGIE DI FASCICOLI INFORMATIVI SUI RISCHI
SPECIFICI PER MANSIONE?

È PRESENTE IL VERBALE DI CONSEGNA DEI D.P.I PER
OGNI SPECIFICA MANSIONE?

SONO PRESENTI I D.P.I. COMUNI SPECIFICI PER
ATTIVITÀ COME DESCRITTO DAL DVR DELL'UNITÀ
OPERATIVA?

IL PERSONALE INDOSSA CORRETTAMENTE I DPI
PREVISTI PER LE ATTIVITÀ IN CORSO AL MOMENTO
DELLA VERIFICA ISPETTIVA?

È PRESENTE LA LETTERA DI INCARICO PER IL
DIRIGENTE DELEGATO - SE PREVISTO DAL DVR
AZIENDALE IN LOCO?

SONO STATI INDIVIDUATI E NOMINATI GLI ADDETTI
INCARICATI ANTINCENDIO? SONO PRESENTI LE
LETTERE?

SONO STATI INDIVIDUATI E NOMINATI I PREPOSTI ALLA
SICUREZZA? SONO PRESENTI LE LETTERE?

SONO STATI INDIVIDUATI E NOMINATI GLI ADDETTI
ANTICENDIO E ALL'EVACUAZIONE? SONO PRESENTI
LE LETTERE?

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Stato verifica

Inizio Ore : Fine Ore :

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

1. PERSONALE (GESTIONE DIRETTA - INDIRETTA - IN APPALTO)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

SONO PRESENTI COPIE DEGLI ATTESTATI ANTINCEDIO
DEGLI ADDETTI PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA?

IN CASO DI ATTESTATI CONSEGUITI DA OLTRE 3 ANNI
ALLA DATA DI VERIFICA ISPETTIVA È PRESENTE
L'ATTESTATO ANTICENDIO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE?

SONO STATI INDIVIDUATI INCARICATI DI PRIMO
SOCCORSO?

PER GLI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO SONO
PRESENTI LE LETTERE DI INCARICO?

SONO PRESENTI PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA GLI
ATTESTATI DI AVVENUTA FORMAZIONE PER
INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO?

Note

Osservazioni del Gestore ed eventuali
Azioni Correttive adottate/adottabili:

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Stato verifica

Inizio Ore : Fine Ore :

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

2. PROVE DI EVACUAZIONE (GESTINE DIRETTA - INDIRETTA - IN APPALTO)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE	GIUDIZIO	NOTE SINGOLA VOCE
LA STRUTTURA PREVEDE LA SEGUENTE CARTELLONISTICA?		
SONO STATE SVOLTE LE PERIODICHE PROVE DI EMERGENZA - indicare data ultima prova eseguita -		
È PRESENTE IL VERBALE DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLA PROVA DI EMERGENZA?		
È PRESENTE E CORRETTAMENTE COMPILATO IL REGISTRO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI?		
È PRESENTE L'INFORMATIVA SUI RISCHI DELLA STRUTTURA DA CONSEGNARE AD OSPITI E VISITATORI?		
Note		
Osservazioni del Gestore ed eventuali Azioni Correttive adottate/adottabili:		

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Inizio Ore : Fine Ore :

Stato verifica

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

3. CARTELLONISTICA SICUREZZA E ANTICEDIO

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE	GIUDIZIO	NOTE SINGOLA VOCE
LA STRUTTURA PREVEDE LA SEGUENTE CARTELLONISTICA?		
Divieto di fumo completo all'ingresso		
Rischio elettrico sui quadri		
Divieto di spegnere con acqua sui quadri		
Punto di raccolta		
Pulsanti di allarme		
Pulsanti di sgancio		
Uscite di emergenza		
Porte tagliafuoco		
Estintori		
Idranti a manichetta		
Idranti a colonna		
Naspi		
Attacco VVF		
Divieto parcheggio davanti uscite		
Procedere a passo d'uomo - SOLO SE PREVISTA		
AUTORIMESSA -		
Uscita autoveicoli - SOLO SE PREVISTA		
AUTORIMESSA -		
Divieto di accesso		
Sono presenti e correttamente posate le PLANIMETRIE di		
Emergenza ?		
È presente l'informtiva Emergenza e evaquazione?		
Note		
Osservazioni del Gestore ed eventuali		
Azioni Correttive adottate/adottabili:		

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Inizio Ore : Fine Ore :

Stato verifica

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

4. REQUISITI STRUTTURA DOC SCS (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

La Direzione ha copia del CPI Certificato di prevenzione incendi o di DIA/SCIA sostitutiva intestata alla società proprietaria dello stabile?

La Direzione ha copia del certificato di CONFORMITÀ DEI SEGUENTI IMPIANTI:

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO IDRICO

IMPIANTO TERMICO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

La Direzione ha copia delle seguenti dichiarazioni?

DENUNCIA DI IMPIANTO MESSA A TERRA

VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DI MESSA A TERRA -
indicare data ultima verifica -

VERIFICA ASCENSORI - indicare data ultima verifica -

VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE PER GLI
ASCENSORI - indicare data ultima verifica -

CONFORMITÀ CALDAIA

La Direzione ha copia delle seguenti autorizzazioni? E CONTRATTI?

Autorizzazione sanitaria alberghiera

Autorizzazione sanitaria somministrazione alimenti - se
prevista -

Autorizzazione sanitaria piscina - se prevista -

Contratto manutenzione impianto antincendio

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Stato verifica

Inizio Ore : Fine Ore :

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

4. REQUISITI STRUTTURA DOC SCS (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

Contratto di manutenzione ascensori

Contratto di manutenzione impianto termico e uta (se presente)

Contratto di manutenzione impianto elettrico

Contratto di manutenzione impianto idrico

Note

Osservazioni del Gestore ed eventuali
Azioni Correttive adottate/adottabili:

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Inizio Ore : Fine Ore :

Stato verifica

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

5. SISTEMA DOCUMENTALE D.O.C. S.C.S. (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

È PRESENTE IL DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI DOC SPECIFICO PER MANSIONE?

È PRESENTE IL DVR SPECIFICO PER UNITÀ
OPERATIVA?

È PRESENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO?

È PRESENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO?

È PRESENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE?

È PRESENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS
DA LAVORO CORRELATO?

È PRESENTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHIO
VIBRAZIONI?

IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE
TERRA O AGRICOLI SONO PRESENTI I RELATIVI
PATENTINI?

TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI SPECIFICI SONO REGOLARMENTE
CONTROFIRMATI DA RSPP - DATORE DI LAVORO -
MEDICO COMPETENTE E RLS DI D.O.C. s.c.s.

È PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA CON RELATIVE
PLANIMATRIE?

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Stato verifica

Inizio Ore : Fine Ore :

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

5. SISTEMA DOCUMENTALE D.O.C. S.C.S. (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE	GIUDIZIO	NOTE SINGOLA VOCE
LE PLANIMETRIE SONO CORRETTAMENTE ESPOSTE NEI CORRIDOI E NELLE AREE COMUNI?		
È PRESENTE E CORRETTAMENTE COMPILATO IL VERBALE GIORNALIERO SICUREZZA MD 01_56 ? - SOLO PER UNITÀ CON RISTORAZIONE -		
Note		
Osservazioni del Gestore ed eventuali Azioni Correttive adottate/adottabili:		

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Inizio Ore : Fine Ore :

Stato verifica

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

6. MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

È PRESENTE IL MANUALE HSE IS 20-01 MANUALE
AUTOCONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA?

SONO PRESENTI LE FIRME DEL RESPONSABILE
DELL'AUTOCONTROLLO E DELL'ADDETTO AL
CAMPIONAMENTO E DEL RESPONSABILI DEI
FLUSSAGGI ?

ALL'INTERNO DEL MANUALE È CORRETTAMENTE
NOMINATA LA DITTA CONSULENTE RESPONSABILE DEI
CAMPIONAMENTI ESTERNI? - indicare il laboratorio di
Analisi contrattualizzato -

È STATO RILASCIATO DALLA DITTA CONSULENTE UN
CERTIFICATO DI PRELIEVO CON INDICAZIONE DELLA
DATA? - INDICARE DATA ULTIMO PRELIEVO

È CORRETTAMENTE COMPILATO LA SCH 01 MODULO
REGISTRAZIONE FLUSSAGGI? - INDICARE DATA ULTIMA
REGISTRAZIONE

È PRESENTE E FUNZIONANTE IL TERMOMETRO PER LE
REGISTRAZIONI DELLE TEMPERATURE?

CAMPIONAMENTO IN SEDE DI AUDIT

LA TEMPERATURA CAMPIONATA IN FASE DI
EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA È
CONFORME? (**MAGGIORE A 50°C**)

LA TEMPERATURA CAMPIONATA IN FASE DI
EROGAZIONE DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA È
CONFORME? (**INFERIORE A 20°C**)

VERIFICA ISPETTIVA SETTORE SICUREZZA

Data Prevista

Unità Operativa:

Incaricato Verifica

Tipologia valutazione

Data esecuzione

Stato verifica

Inizio Ore : Fine Ore :

LEGENDA: C-CONFORME NC-NON CONFORME NR-NON RILEVABILE NA-NON APPLICABILE

6. MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA (SOLO GESTIONE DIRETTA)

NON CONFORMITÀ:

PARAMETRO DA VALUTARE

GIUDIZIO

NOTE SINGOLA VOCE

MONITORAGGIO CAMERA CAMPIONE

VERIFICARE LA NON USURA DI GIUNTI, FINALI DELLE
DOCCE, RUBINETTI

I DIFFUSORI DELLE DOCCE SONO PRIVI DI
INCROSTAZIONI

Note

Osservazioni del Gestore ed eventuali
Azioni Correttive adottate/adottabili: