


CORPORATIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE				NOMBRE DE LA EMPRESA			
				FECHA DE REVISIÓN			

NUMERO DE ACTIVIDAD									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1		Requerimientos: Revisión mensual de toda la instalacion: soportes, tanques, reguladores, valvulas, tuberias. Revisar con agua y jabon en las conexiones para identificar fugas.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOPORTES	CUENTA/NO CUENTA	MATERIAL DE FABRICACIÓN				CONDICIONES GENERALES			OBSERVACIONES
		METAL	MADERA	CONCRETO	OTROS (ESPECIFIQUE)	BUENAS	REGULARES	MALAS	
	Cuenta.	X							

TANQUE	CAPACIDAD	FECHA DE FABRICACIÓN	A LA INTEMPERIE		CORROSIÓN		CUENTA / NO CUENTA		
			SI	NO	SI	NO	VALVULA	REGULADOR	MANOMETRO
			X		X		Cuenta.	Cuenta.	No cuenta.
	CAPACIDAD REGISTRADA AL MOMENTO DE LA REVISIÓN				OBSERVACIONES GENERALES DE QUIEN REvisa EL TANQUE				
	PLACA								
	CUENTA / NO CUENTA	MARCA	SERIE			PRESIÓN DE DISEÑO	ROMBO DE RIESGOS	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR
No Cuenta.					No	No cuenta			

REGULADOR	CONDICIONES GENERALES DEL REGULADOR								
	El regulador se encuentra limpio y sin deficiencias estructurales visibles al momento de la revision; se puede escuchar el flujo del Gas constante y sin deficiencias; de igual manera en las uniones entre las tuberías y la valvula de servicio.								

VALVULAS	CONDICIONES GENERALES DE LAS VALVULAS				
	LLENADO	RETORNO DE VAPORES	DRENADO	SERVICIO	SEGURIDAD
	En optimas condiciones para operar.	Sin evidencia fisica de daños.	Sin evidencia fisica de daños.	Sin evidencia fisica de daños.	Sin evidencia fisica de daños.

TUBERIAS	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCION QUE SIGUE Y NOMBRE DEL FLUIDO	MATERIAL	ANCLAJE
	No se identifican la tubería en color amarillo, debido a que son de caucho trenzado de metal.	Si cuenta con flechas en color de contraste Negro que indican la dirección de recorrido..	La tubería en su totalidad desde el origen es de cobre.	Se encuentran ancladas al piso y la pared en una parte parcial, ya que es una distancia normal de tubería.

PRUEBA DE AGUA JABONOSA: No presento evidencia de fugas al realizar la prueba.				
--	--	--	--	--

OBSERVACIONES GENERALES. Limpieza periodica del tanque en general ya que se encuentra un poco sucio por estar a la interperie.				
--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN.