

 P.T. ISPAT INDO	<h2 style="text-align: center;">CHECK LIST SCAFOLDING</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-16
		Revisi : 04
		Tanggal : 01 Maret 2023

Tanggal : \_\_\_\_\_ Jenis Scaffolding : \_\_\_\_\_  
Departemen yang memakai : \_\_\_\_\_

No.	Bagian yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
		OK	NO	
<b>1</b>	<b>FRAMEWORK :</b>			
a	Periksa Kondisi Base Plate yang ada			
b	Jack plat srew apa sudah level			
c	<i>Scaffold material dalam kondisi baik</i>			
d	Bracing dalam keadaan terpasang			
e	<i>Apakah midrill and handrill terpasang baik</i>			
f	Apakah tagging scaffold terpasang			
g	Secara horizontal dan vertikal aman.			
h	Bebas dari bahan / material lain.			
i	Semua bahan perancah bebas korosi.			
j	<i>Catch nets</i> disediakan (bila diperlukan).			
<b>2</b>	<b>PLATFORM :</b>			
a	<i>Planking</i> memakai bahan yang cukup $\pm$ 3,5 Cm			
b	<i>Planking</i> plat form $\pm$ jarak lebar 40 Cm			
c	<i>Planking</i> terikat dengan baik			
d	<i>Plat form</i> bebas dari tumpukan material			
e	Kapasitas load terpasang dalam tagging			
<b>3</b>	<b>Ladders</b>			
a	Jarak step ladders tidak kurang 60 Cm.			
b	Jika jarak ladder lebih 6 meter perlu di buatkan terminal ladder			
c	Jarak terminal ladder maksimal 4 meter			
d	Ada petugas scaffolder yang berkompeten			

**Rekomendasi :**

Mengetahui SHE Department,

Diketahui SPV scaffolder,

\_\_\_\_\_