


| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  P.T. ISPAT INDO | <h2 style="text-align: center;">CHECK LIST TANGGA VERTICAL</h2> | Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-20 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Tanggal : 01 Maret 2023 |

Dept./Kont. yang memakai :
Device Code

Area :
Tanggal :

| No. | Bagian yang diperiksa | Kondisi | | | Keterangan |
|----------------------|---|---------|----|-----|------------|
| | | OK | NO | N/A | |
| 1 | Tangga / Ladder Tegak Lurus, Kokok, Kuat tidak keropos / karatan, Tidak berlubang / meleleh, tidak ada material / peralatan listrik yang menempel | | | | |
| 2 | Anak Tangga (Rungs) Jarak antar anak tangga tidak lebih dari 30 cm, lebar min 40cm, anak tangga terpasang kuat, bebas dari korosi,bengkok,meleleh | | | | |
| 3 | Cover Tangga (Safety Cage) Tersedia cover pada tangga dengan jarak dari lantai mak. 2,4 m, jarak antar hoop 1, 2m, jarak antar strap 24 cm, bebas dari korosi, bengkok, meleleh | | | | |
| 4 | Platform Permukaan harus rata, Bebas dari tumpukan material dan tumpahan oli atau cairan lainnya,stuktur kuat tidak bengkok, bebas korosi,aus/using,meleleh | | | | |
| 5 | Ladder Stay Tersedia ladder stay dengan jarak dari dinding min 18 cm. tersedia anchor tertanam min 10 cm dari permukaan dinding, terpasang kuat, bebas dari korosi,bengkok,meleleh | | | | |
| 6 | Pintu Tangga Tersedia pintu tangga dengan ketinggian cukup untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan naik, dimulai dari anak tangga pertama sampai anak tangga disekitar lower hoop dan terkunci | | | | |
| 7 | Tangga tambahan / Extension Ladder Tersedia tangga tambahan dengan jarak 1m dari platform dan terpasang safety cage Terpasang kuat,bebas dari korosi, bengkok, meleleh. | | | | |
| Rekomendasi : | | | | | |

SHE Department,

Diketahui Oleh,
