

 P.T. ISPAT INDO	<h2 style="text-align: center;">CHECK LIST TANGGA &amp; PLATFORM PERMANEN</h2>	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-22-13
		Revisi : 04
		Tanggal : 01 Maret 2023

Dept./Kont. yang memakai :

Area :

Tanggal :

No.	Bagian yang diperiksa	Kondisi			Keterangan
		OK	NO	N/A	
<b>PLATFORM/WALKWAY</b>					
1	<b>General</b> Bebas dari tumpukan material, struktur kuat, tidak bengkok, bebas korosi, aus/using, meleleh, tidak miring, bergelombang, maupun berlubang bebas dari korosi, tumpahan oli maupun cairan lain				
2	<b>Handrail / pagar pengaman</b> Terpasang kuat, tersedia dua handrail tengah dan atas, setiap sisi tersedia pagar pengaman/pelindung, bebas dari korosi, bengkok, meleleh				
3	<b>Toe Plat</b> Tersedia toe plat di kedua sisi, bebas dari korosi, bengkok, meleleh, tumpahan oli/cairan lainnya				
4	<b>Support/Penyangga</b> Terpasang kuat, bebas dari korosi, bengkok, meleleh				
<b>TANGGA</b>					
1	<b>General</b> Bebas dari tumpukan material dan tumpahan oli atau cairan lainnya, struktur kuat tidak bengkok, tidak miring, bebas korosi, aus/using, meleleh				
2	<b>Kaki Tangga</b> kaki tangga terpasang kuat, bebas dari korosi, bengkok, meleleh, tumpahan oli/cairan lainnya				
3	<b>Anak Tangga</b> Jarak anak tangga tidak kurang dari 60cm, anak tangga terpasang kuat, bebas dari korosi, bengkok, meleleh				
4	<b>Handrail/ pagar pengaman</b> Terpasang kuat, tersedia dua handrail tengah dan atas, setiap sisi tersedia pagar pengaman, bebas dari korosi, bengkok, meleleh.				
5	<b>Bordes/Terminal Tangga</b> Tersedia bordes setiap 4 meter dari panjang tangga lebih dari 6 meter, bebas dari korosi, bengkok, meleleh				
6	<b>Anti Slip</b> Tersedia di setiap anak tangga, tidak robek/retak, leleh, tidak mudah lepas.				
<b>Rekomendasi :</b>					

SHE Department,

Diketahui Oleh,