

 P.T. ISPAT INDO	EVALUASI PELAKSANAAN KEADAAN DARURAT	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-14-04
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023

EVALUASI PELAKSANAAN SIMULASI KEADAAN DARURAT KEBAKARAN DI LOKASI WORK OFFICE

1. HARI/TANGGAL : SELASA/ 16 Oktober 2018
2. JAM : 14.45 – 16.30
3. LOKASI : Work Office
4. JUMLAH PESERTA : 41 (karyawan + kontraktor + suplier)
5. TUJUAN : Memastikan kesiapsiagaan tim tanggap darurat dan karyawan PT. ISPAT INDO dalam menangani keadaan darurat kebakaran di area Work Office
6. PELAKSANAAN : dalam pelaksanaannya
7. EVALUASI : Pelatihan atau simulasi keadaan darurat efektif dimana semua petugas mengetahui peran & tanggung jawab masing-masing
8. TEMUAN DAN PERBAIKAN :
 - a. tidak adanya lampu emergency sehingga evacuation team dan rescue team kesulitan untuk menemukan korban
 - b. semua team mengeluhkan sesak nafas saat mengevakuasi didalam gedung maka dari itu dibutuhkan setidaknya APD respirator

 P.T. ISPAT INDO	EVALUASI PELAKSANAAN KEADAAN DARURAT	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-14-04
		Revisi : 01
		Tanggal : 01 Maret 2023

9. KESIMPULAN

: Pelaksanaan simulasi darurat kebakaran sesuai dengan skenario yang telah direncanakan, dan akan diadakan simulasi lagi sesuai jadwal yang ada

Sidoarjo, 16 Oktober 2018

Disetujui oleh

Chief Site

Dibuat Oleh

Commander Team

()

()