Задача 2.3.1. Получение и измерение вакуума

Лось Денис (группа 611) 26 февраля 2017

Цель работы: измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки, определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и улучшению вакуума.

В работе используются: вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.

Экспериментальная установка

Установка изготовлена из стекла и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (М1 и М2), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных клапанов. Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотранформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат, и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Ход работы

1. Откачаем установку до давления $P_{\text{отк}} = 7 \cdot 10^{-3}$ торр с помощью форвакуумного насоса. Далее откроем кран K_5 и позволим $V_{\text{зап}} = (40 \pm 2) \, \text{см}^3$ запертого воздуха распространиться по всему объёму форвакуумной части установки. Давление в ней повысится, поэтому измерим с помощью масляного манометра разность первоначального давления в форвакуумной части установки $P_{\text{отк}}$ и полученного давления P_1 после распространения запертого воздуха по форвакуумной части. Атмосферное давление $P_0 = 97600 \, \Pi \text{a}$.

В силу уравнения Менделеева - Клапейрона для запертого воздуха:

$$P_0V_{3a\pi}=\nu_1RT$$

Для воздуха, находящегося в форвакуумной части установки:

$$P_{\text{отк}}V_{\text{фв}} = \nu_2 RT$$

Тогда после того как запертый воздух распространится по всему объему форвакуумной части:

$$P_1(V_{\Phi B} + V_{3a\Pi}) = (\nu_1 + \nu_2) RT = P_0 V_{3a\Pi} + P_{otk} V_{\Phi B},$$

а значит,

$$V_{\Phi^{
m B}} = rac{\left(P_0 - P_1
ight)V_{{
m 3aII}}}{P_1 - P_{{
m 0TK}}} pprox rac{P_0V_{{
m 3aII}}}{P_1} - V_{{
m 3aII}}$$

В нашей установке $\rho = 900 \, \frac{\mathrm{Kr}}{\mathrm{M}^3} -$ плотность масла.

Так как $\Delta h_{\Phi B} = (18.5 \pm 0.1)$ см, то

$$V_{\Phi^{\mathrm{B}}} = (2.35 \pm 0.02)$$
л

Откроем кран K_3 , чтобы газ, занимавший до сих пор только форвакуумную часть установки, заполнил и её высоковакуумную часть. Найдя установившееся давление P_2 с помошью масляного манометра, найдём полный объём установки $V_{\text{полн}}$ и объём высоковакуумной части $V_{\text{вв}}$.

Из уравнения Менделеева - Клапейрона:

$$P_1 (V_{\Phi B} + V_{3A\Pi}) = \nu_0 R T$$

 $P_2 (V_{\Phi B} + V_{3A\Pi} + V_{BB}) = \nu_0 R T = P_1 (V_{\Phi B} + V_{3A\Pi})$

Тогда

$$V_{\text{BB}} = \frac{(P_1 - P_2)(V_{\phi_{\text{B}}} + V_{3\text{aff}})}{P_2}$$

Так как $\Delta h_{\rm bb} = (10.5 \pm 0.1)$ см, то

$$V_{\scriptscriptstyle
m BB} = (2.36 \pm 0.03)\,
m л$$

Значит, полный объём установки:

$$V_{\text{полн}} = (4.75 \pm 0.04)$$
 л

2. Начнём откачивать установку форвакуумным насосом, далее после того как давление упадёт упадёт ниже $3\cdot 10^{-2}$ торр, закроем кран K_6 и начнём высоковакуумную откачку. Включив ионизационный манометр, измерим предельное давление в системе $P_{\rm np}$:

$$P_{\text{mp}} = (1.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{ Topp}$$

3. Найдём скорость откачки по улучшению вакуума во время откачки. Для этого отключим откачку высоковакуумного баллона краном K_3 и подождём, пока вакуум достаточно ухудшится. Далее откроем кран K_3 и начнём отмечать изменение показаний ионизационного манометра во времени.

t , c	1	2	4	6	7	10	15
$P \cdot 10^{-4}$ Topp	4.2	3.4	2.8	2.4	2.2	2.0	1.9
$\ln (P - P_{\pi p})$	-3.21	-3.53	-3.85	-4.14	-4.32	-4.54	-4.67

Таблица 1: Изменение показаний ионизационного манометра во времени

Так как $P-P_{\text{пр}}=P_0\exp\left(-\frac{W}{V}t\right)$, где P_0 — начальное давление, то:

$$\ln\left(P - P_{\text{np}}\right) = \ln P_0 - \frac{W}{V} \cdot t$$




Рис. 2: График изменения показаний ионизационного манометра во времени

Коэффициент наклона графика:

$$k = (0.13 \pm 0.03)$$

А следовательно, скорость откачки:

$$W = (0.31 \pm 0.07) \frac{\pi}{c}$$

4. Перекроем кран K_3 и прекратим таким образом откачку высоковакуумной части системы, далее при помощи высоковакуумного вакуумметра и секундомера будем следить за тем, как ухудшается вакуум.

t , c	6	11	19	28	34	38	45
$P \cdot 10^{-4}$ Topp	2.2	3.0	4.0	4.8	5.4	5.8	6.6

Таблица 2: Изменение показаний ионизационного вакуумметра во времени

Уравнение, описывающее процесс откачки в данном случае:

$$V_{\text{\tiny BB}}dP = (Q_{\pi} + Q_{\Psi}) dt$$




Рис. 3: График изменения показаний ионизационного вакуумметра во времени

Однако при этом $P_{\rm np}W = Q_{\rm d} + Q_{\rm h} + Q_{\rm h}$, а значит,

$$Q_{\scriptscriptstyle \rm H} = P_{\scriptscriptstyle \rm IIp} W - V_{\scriptscriptstyle \rm BB} k,$$

где $k = (0.109 \pm 0.009) \cdot 10^{-4} \cdot \frac{\text{торр}}{\text{c}}$ — коэффициент наклона графика.

Получается, что

$$Q_{\text{h}} = (1.4 \pm 0.6) \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \frac{\text{M}}{c}$$

5. Открыв кран K_6 и введя таким образом в прибор искуственную течь, мы заметим, что вакуум будет ухудшаться. Установившееся давление:

$$P_{\text{yct}} = (6.6 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{ Topp}$$

6. Рассчитаем производительность насоса по различию $P_{\rm ycr}$ и $P_{\rm np}$. Для этого найдём количество газа, протекающего через капилляр:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}\frac{P_{\Phi B} - P_{ycr}}{L}}$$

При отсутствии течи $(P=P_{\text{пр}})$:

$$P_{\text{IID}}W = Q$$

где Q — воздухопотери установки.

Тогда стационарное состояние установки с течью $(P=P_{\mbox{\tiny ycr}})$:

$$P_{ ext{yct}}W = Q + \left(rac{d(PV)}{dt}
ight)_{ ext{капилл}} = P_{ ext{пp}} + rac{4}{3}r^3\sqrt{rac{2\pi RT}{\mu}}rac{P_{ ext{фв}} - P_{ ext{yct}}}{L}$$

Следовательно,

$$W = \frac{4}{3}r^{3}\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_{\Phi^{B}} - P_{ycr}}{L(P_{ycr} - P)}$$

Значит, так как $d_{\mathrm{кап}}=0.9$ мм и $L_{\mathrm{кап}}=58$ мм

$$W = (2.5 \pm 0.9) \frac{\pi}{c}$$