

Informe de Ensayo 2519623

Fecha de Emisión: 06-09-2024 15:35:54

Datos Generales

Rut	<u>77059490-1</u>	Fecha de Recepción:	05-09-2024 8:30:15
Cliente	<u>INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ALERCES DEL ARRAYAN LIMITADA</u>	Fecha de Ingreso:	05-09-2024 10:49:00
Centro/Planta	<u>CASA MATRIZ</u>	Muestreado Por	CLIENTE
Dirección	<u>Mac Iver 125, Piso 15</u>	N° Proyecto:	2024-0000069259
Comuna	<u>Santiago</u>	Folio Protocolo:	<u>N/A</u>
Atención	<u>Arturo Vargas</u>		
Teléfono:	<u>9-82402720 - 225845000 /</u>		

6140373

Datos Muestra

Matriz	N° Muestra	Condición	Normativa de Muestreo
AGUAS-Aqua	6140373	Muestra Aceptada por el Cliente(*)	SININFORMACION
Temperatura Recepción M.	Tipo de Muestra	Tipo de Muestreo	Norma o Decreto
7,30°C	PUNTUAL	MANUAL	AGUA - SIN_ESPECIFICACION
F/H Muestreo			
<u>04-09-2024 12:00:42</u>			
Cloro Libre Residual:	No Aplica		
Identificación Muestra :	<u>2 AGUA RIEGO CANAL PARC. 93 (LOS ANGELES)</u>		

Datos Análisis

Código	Ensayo	Unidad	Resultado	LDM	LIMITES PERMITIDOS
					Mínimo Máximo
1063	Determinación de E. Coli	NMP/100mL	<1	1	--

Informe de Ensayo 2519623

Fecha de Emisión: 06-09-2024 15:35:54

ANEXO: Fecha / Hora Inicio Ensayo; Metodología

Código	Análisis	Fecha Inicio	Fecha Término	Método	Muestra
1063	Determinación de E. Coli	05/09/2024 13:48	06/09/2024 14:23	Determinación Coliforme Total y E.Coli Standard Methods Ed. 23 Cap. 9223B (*)/ Colillier Idexx Quanta-Tray/2000. /Nch 2043.Of98 Método de bandeja de cuantificación./Colillier Idexx Quanta-Tray/2000.	6140373

Observaciones

En ítem Metodología

(S): Indica Subcontrato

LDM: Límite de Detección del Método

Si el resultado se informa como menor a un valor, éste corresponde al LDM.

(*): Indica Ensayo Acreditado.

Los resultados obtenidos, son válidos para las muestras en las condiciones que fueron recibidas en el Laboratorio.



PAULINA ROJAS INOSTROZA
JEFE AREA MICROBIOLOGIA