Bon d'intervention

Référence ticket interne	Date et heure de création ticket
#VS1325-3087	18/08/2025 14:30
Référence client	**Date et heure prévisionnelle de l'intervention**
	18/08/2025 14:30

Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Benoit Philippot	Zakaria Amraoui

Numéro de contrat	Type de contrat
CC15557/15725	VDSC Tickets
Nom du client	**Nom du contact**
Orange Garden La Grande Scène (LGS)	Benoit Philippeau
Adresse	**Nom du site**
Non spécifiée	La Grande scène
Nom de la salle	**Numéro du contact**
Auditorium	

Durée de l'intervention	Estimation de l'intervention ticket	Estimation de tickets restants
2.50h	41	0

Description :

Nous avons constaté que le système de contrôle Crestron (automate AV3) ne répond plus, aussi bien en connexion réseau qu'en USB.
Nous avons tenté plusieurs actions (redémarrage, réinitialisation software et hardware), mais malgré ces procédures l'automate reste injoignable.
L'installation Crestron n'est pas opérationnelle et les fonctions de contrôle, y compris le XPanel, ne sont pas utilisables.

Signature du technicien

Signature du client