

SCHEDA	ASSET	STDASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
1	MC010502	MA01_POMP	7G	MA01_POMP_008	sistema di dosaggio chemicals-Verifiche preventive	attenzione: in caso di dosaggio di sostanze pericolose, utilizzare le procedure di sicurezza corrispondenti. nel caso di perdite, il liquido dosato potrebbe fuoriuscire dal foro previsto nella flangia intermedia fra pompa e testa di dosaggio: verificare	1
						prova di funzionamento mediante attivazione manuale del dosaggio e verifica pompaggio.	2
						verifica integrità della tubazione sino ad inserimento nel circuito asservito.	3
	MC01030704	MA01_TEVE	7G	MA01_TEVE_010	torre evaporativa-Controlli settimanali conduzione	verifica funzionamento degli automatismi di scarico di spurgo automatico e conducimetro, verifica del sistema di blocco a galleggiante.	1
						analisi acqua circuito aperto	2
						verifica taratura valvola galleggiante: verifica assenza trafiletti dallo scarico e verifica livelli di funzionamento in modo da evitare sprechi.	3
						verifica che la pressione di alimentazione sia contenuta nei valori tollerati (fra 1,5 e 3 bar)	4
	MC010403	MA01_TUBZ	7G	MA01_TUBZ_001	linea acqua di torre-Verifiche preventive	analisi acqua	1
						verifica assenza di perdite e trafiletti.	2