<b>SCHEDA</b>	ASSET	STD_ASSET	DESC_ASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
							verifica livello olio attraverso la spia;	
						compressore aria servizi/strumenti-Controllo	aggiungerne se necessario registrando la	
6	CG1001	CG10_COMP	compressore aria servizi	G	CG10_COMP_002	giornaliero compressore	quantità su apposito registro storico.	1
							verifica perdite di aria da pressostato,	
							elettrovalvola, strumentazione, raccordi.	2
							verifica rumorosità e vibrazioni.	3
							veruifica spurgo condensini e pulizia	
							trappole olio.	4