

SCHEDA	ASSET	STDASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
5	CT05020201	CG01_ALTR	7G	CG01_ALTR_003	G1-PIANO CONTROLLI ROUTINE ALT G1	controllo funzionalità protezione terra rotore (64r) se applicabile in servizio	1
	CG0301	CG01_MOEN	7G	CG01_MOEN_002	Attività a cadenza SETTIMANALE	sostituzione filtri in viledon delle turbine	1
						pulizia filtri alternatore previo aspirazione	2
						verifica assenza di giochi nei leverismi del sistema di regolazione aria e gas	3
						controllo visivo tubi flessibili di adduzione combustibile	4
						charge air cooler: verificare la libertà dei drenaggi posti sul collettore aria comburente	5
						turbocompressore: controllo grado sporcizia dei filtri all'aspirazione. sostizione se necessario	6
						alternatore: verifica livello dell'olio e sporcizia dei filtri di ventilazione	7
						controllo fuel rack: verifica corretta libertà di movimento	8
						torre evaporativa: controllo della qualità dell'acqua di reintegro	9
	CG030807	CG01_TUBZ	7G	CG01_TUBZ_003	centralina olio e linee-Controllo settimanale centralina olio	verifica trafile e perdite olio. pulizia filtri olio.	1
	CG0602	CG06_SERB	7G	CG06_SERB_001	serbatoio olio-Controllo settimanale serbatoio olio	verifica trafile e perdite olio	1
						verifica necessità di reintegro/svuotamento	2
	CT100101	CT10_CARR	7G	CT10_CARR_008	gru a ponte sospesa-Verifiche giornaliere gru a ponte	verifiche visive generali e controllo visivo di ogni meccanismo e di eventuali perdite di lubrificante.	1
						controllo funzionale dei freni a pieno carico.	2
						controllo finecorsa e se necessario provvedere all'ingrassaggio dei meccanismi di azionamento.	3
						controllo funzionale ed integrità pulsantiera e relativo cavo.	4
						prova motori, prova del dispositivo a frizione.	5
						verifica condizioni catene o funi e ganci	6