

SCHEDA	ASSET	STD_ASSET	DESC_ASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
9	CG011103	CG01_TRAFO	trasformatore di potenza	G	CG01_TRAFO_001	TR1-PIANO CONTROLLI ROUTINE TRASFORMATORE TR1	rilievo temperature olio e parametri di esercizio	1
							verifica assenza di perdite e/o trafileamenti, cassone principale	2
							verifica assenza perdite olio da muffole mt, flange, raccorderia ecc.	3
							verifica corretta colorazione dei sali silical-gel ed eventuale sostituzione se necessario	4
							verifica livello olio	5
							verifica e registrazione allarmi o segnalazioni	6