

SCHEDA	ASSET	STDASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
5	CG01030804	CG01_POMP	14G	CG01_POMP_002	sistema di dosaggio chemicals circuito chiuso LT e HT-Verifiche preventive	<p>attenzione: in caso di dosaggio di sostanze pericolose, utilizzare le procedure di sicurezza corrispondenti. nel caso di perdite, il liquido dosato potrebbe fuoriuscire dal foro previsto nella flangia intermedia fra pompa e testa di dosaggio</p>	1
						prova di funzionamento mediante attivazione manuale del dosaggio e verifica pompaggio.	2
						verifica integrità della tubazione sino ad inserimento nel circuito asservito.	3