

SCHEDA	ASSET	STD_ASSET	DESC_ASSET	FREQ	PMP_ID	DESC_PMP	PASSO	NR_PASSO
4	CT060207	CT06_OSMO	osmosi	G	CT06_OSMO_001	osmosi inversa-Verifiche conduzione imp. Osmosi	verifica pressione ingresso ed uscita. archiviazione del dato in registro storico e rilevazione anomalie.	1
							verifica portate di ingresso, permeato, spurgo per ogni stadio. archiviazione del dato in registro storico e rilevazione anomalie.	2
							verifica della conducibilità in uscita mediante strumentazione in campo.	3
							verifica livelli di dosaggio chimico, reintegro se necessario. archiviazione del dato in registro storico.	4
							verifica assenza di perdite da flange, raccordi, tenuta delle pompe.	5
							verifica funzionamento sistema di dosaggio chimico.	6