

c/c. SEZia MS
c/c. SEZia VMS



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIA

MEMORANDO

Para: Exmo. Senhor Secretário Permanente

Dr: Zacarias Zindoga

De: Directora Nacional de Farmácia

Dra. Tânia Vuyeya Sitoie

Data: 16/11/2020

Assunto: Informação de ocorrência

URGENTE
A DNF faz diligências
junto ds outros membros
ds os famos de
forma a que se
reponha o
funcionamento
normal do
Dept. CQM
24/11/20

O Departamento de Comprovação da Qualidade de Medicamentos é uma unidade da Direcção Nacional de Farmácia, que funciona no recinto do Centro de Manutenção do MISAU.

No dia 09 de Novembro do corrente ano, pelas 7h:30 min a empresa de segurança informou sobre o curto-circuito eléctrico que afectou a área técnica do Departamento de Comprovação da Qualidade de Medicamentos, condicionado o decurso normal das suas actividades.

Foi contactada a equipa do Centro de Manutenção para possível reposição da corrente eléctrica, onde foram detectados os danos causados pelo incidente, nomeadamente:

- 01 Câmara reveladora de placas TLC,
- 01 Purificador de água,

NG/gm

- 01 Bomba de água,
 - 06 Ar condicionados,
 - 01 Geleira e
-
- 10 Lâmpadas e os respectivos balastros.


Para efeitos de resolução rápida do problema, foi submetida uma requisição interna à Administração Interna do MISAU solicitando a reposição dos aparelhos de ar condicionado, bomba de água e lâmpadas e posteriormente formulada uma carta à empresa EDM para comunicar o sucedido e responsabilizá-la pelos danos causados.

De referir que os danos causados estão avaliados em **588,776.50 Mt** (Quinhentos oitenta e oito mil, setecentos setenta e seis meticais e cinquenta centavos).

Devido a elevadas temperaturas, os reagentes e substâncias de referência vão perdendo a qualidade, consequentemente elevará o custo dos danos causados acima referidos e salientar que os danos implicam a paralização da testagem de medicamentos e sobre o risco de causar incêndios visto que alguns reagentes são extremamente voláteis e inflamáveis e não devem estar acondicionados a temperaturas elevadas.

Atenciosamente

Directora Nacional



Dr.^a Tânia Vuyeya Sitoie
(Farmacêutica MSc, SN)

Cc: DAF

NG/gm