ÜBERPRÜFUNGSBERICHT ENTHÄRTUNGSANLAGE

WPK PROZESSTECHNIK

Berwartsteinstraße 24 A · 76767 Hagenbach · Telefon 07273 934550 · info@wpk-prozesstechnik.de · www.wpk-prozesstechnik.de

Fabrikat		Ort		Kunde	
Typ-Nr.		Gebäude			
Typ		Raum			
Maschinen-Nr.		Anlage			

Sichtprüfung

				Bemerkung
Verschmutzung	i. O ☐	n. i. O ☐	Behoben ☐	
Beschädigung	i. O ☐	n. i. O ☐	Behoben ☐	
Dichtheit	i. O ☐	n. i. O ☐	Behoben ☐	

Überprüfungswerte in °DH

Mischwasser Gruppe 1 ca. 2°DH	**Mischwasser** Gruppe 2 ca. 2°DH	**Zulauf** Osmose ≤ 0,5°DH

Sonstiges

Datum

Monteur

Unterschrift Monteur