Berwartsteinstraße 24 A · 76767 Hagenbach · Telefon 07273 934550 · info@wpk-prozesstechnik.de · www.wpk-prozesstechnik.de

MÜLLANLAGE

WARTUNGSBERICHT

Fabrikat		Maschinen-Nr.		Kunde	
Typ-Nr.		Ort			
Typ		Gebäude			
Drehzahl		Raum			
Leistung		Anlage			

Kontrollgang KW Jahr

		i.O.	n.i.O	Bemerkung
SYSTEM 1	**ZENTRALANLAGE RESTMÜLL**			
Vakuumpumpe	Laufruhe, Flüssigkeitsaustritt, Ölmenge und Ölfarbe.Differenzdruck Filter → ggf. reinigen.			
Zyklone 1	Keilriemen u. Antrieb kontrollieren. Innenprüfung – Reinigung mit Hochdruckreiniger.			
Filter 1	Abscheider Druckluft, Differenzdruck, Filterkammer.			
Müllabwurf, Zyklone, Schnecke	Sensoren prüfen. Schieber auf Funktion prüfen. Klappen auf Verschluss prüfen. Laufgeräusche Schnecke.			
BACKUPPUMPE				
Vakuumpumpe	Laufruhe, Flüssigkeitsaustritt, Ölmenge und Ölfarbe.Differenzdruck Filter → ggf. reinigen.			
SYSTEM 2				
Vakuumpumpe	Laufruhe, Flüssigkeitsaustritt, Ölmenge und Ölfarbe.Differenzdruck Filter → ggf. reinigen.			
Zyklone 2	Keilriemen u. Antrieb kontrollieren. Innenprüfung – Reinigung mit Hochdruckreiniger.			
Filter 2	Abscheider Druckluft, Differenzdruck, Filterkammer.			
Müllabwurf, Zyklone, Schnecke	Sensoren prüfen. Schieber auf Funktion prüfen. Klappen auf Verschluss prüfen. Laufgeräusche Schnecke.			
GESAMT				
Weiche System 1 + 2	Bewegliche Teile abschmieren. (Schmiernippel)			
Schaltschränke, Pumpen + WOP-iT	Filter kontrollieren und Display reinigen.			

WARTUNGSBERICHT MÜLLANLAGE

		i.O.	n.i.O	Bemerkung
NASSMÜLL				
Vakuumpumpe	Kontrolle Ölstand. Filter entwässern.			
Schaltschrank	Sichtkontrolle. Display reinigen			
Macerator	Probelauf Macerator. Auf Dichtheit überprüfen. Rohrleitung und Ventile prüfen.			
Absaugstationen AS1 Müllhaus / AS2 ---------- AS3 Spülküche / AS4 ----------	Sichtkontrolle der Stationen. Prüfung der Sensoren. Funktionsprüfung der Absaugung.			
KRIECHKELLER				
Rohrsystem	Sichtkontrolle der Rohrleitungen. Hörkontrolle auf Druckluftverlust.			
Abwurfschacht (ehem. Wender) Linie 15, Linie 14, Linie 10	Sichtprüfung innen/außen. Kontrolle und ggf. Reinigung aller Sensoren. Förderschnecke auf festen Sitz und Leichtlauf prüfen, ggf. nachziehen oder mit Silikonspray schmieren. Bypass Zuluft Klappe überprüfen.			
PRODUKTION HALLE				
Abwurfschacht (ehem. Wender) Linie 15, Linie 14, Linie 10	Sichtprüfung innen/außen. Funktionskontrolle der Deckelschalter und Wippe.			
Abwurf DT8, Linie 13/ DT7, Linie 12 / DT6, Linie 8 DT5, Linie 7 / DT3, Linie 5 / DT2, Linie 4 / DT1, Linie 3	Sichtprüfung auf Beschädigung des Abwurftischs innen und außen. Funktionskontrolle der Absaugung. Füllstandsensoren reinigen. Schieber auf Funktion prüfen.			
Wastebox Absaugung	Sichtprüfung auf Beschädigung der Station. Rollenband auf Beschädigung und Funktion prüfen. Antriebsgummis prüfen. Pneumatische Antriebe prüfen. Sensoren auf Funktion prüfen. Absaugung auf Funktion prüfen.			
Abwurf TS2	Sichtprüfung auf Beschädigung des Abwurftischs innen und außen. Funktionskontrolle der Absaugung. Schieber auf Funktion prüfen. Hörkontrolle Förderschnecke auf Leichtlauf			
Abwurf TS1	Sichtprüfung auf Beschädigung des Abwurftischs innen und außen. Funktionskontrolle der Absaugung. Schieber auf Funktion prüfen. Hörkontrolle Förderschnecke auf Leichtlauf			
MÜLLABWURFRAUM				
PET-Schlitzer, Hubvorrichtung, Schaltschrank	Sicht- und Funktionsprüfung durchführen. Schaltschrank Display reinigen.			

Sonstiges

Datum

Monteur

Unterschrift Monteur