

## RAPORT DE ÎNCERCARE nr. / data emiterii: PF6193372 / 12-04-2019

Provenienta probei: **proba apa potabila retea**

Adresa prelevare: 54. B-dul Iuliu Maniu nr. 390-400, Benzinarie OMV

Data primirii probei / data efectuării analizelor: **09-04-2019 / 09-04-2019 - 12-04-2019**

Cine a recoltat proba: Varlan Polifron Cristinel

### I.DETERMINARI FIZICO-CHIMICE - Conform Legii 458/2002 (cu modificarile ulterioare)

Nr. crt.	Indicatori organoleptici si fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori maxim admise (conf.L. 458/2002)	Referential
1	Miros*	-	Acceptabila	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	SR EN 1622: 2007
2	Gust*	-	Acceptabila	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	SR EN 1622: 2007
3	Culoare*	grade / nm unitati pH/°C	1 / 455 7.62/20.3 Acceptabila	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	SR EN ISO 7887: 2012
4	Turbiditate	UNT	0.253	≤ 5.0	SR EN ISO 7027-1:2016
5	pH	unitati pH/°C	7.62/20.3	≥6.5; ≤9.5	SR EN ISO 10523:2012
6	Conductivitate	µS/cm la 25°C	355	2500	SR EN 27888:1997
7	Amoniu	mg/l	<0.025	0.50	SR ISO 7150-1:2001
8	Nitriti	mg/l	<0.002	0.50	SR EN 26777:2002/C91:2006
9	Nitrati	mg/l	4.49	50	SR ISO 7890-3:2000
10	Fier	µg/l	37	200	SR ISO 6332:1996/C91:2006
11	Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	1.30	5.0	SR EN ISO 8467:2001
12	Duritate totala	grade germane	8.47	≥ 5	SR ISO 6059:2008
13	Aluminiu	µg/l	30	200	SR ISO 10566:2001
14	Clor rezidual liber	mg/l	0.42 / 2:40 <sup>1</sup>	≥0.10; ≤0.50	SR EN ISO 7393-2:2018

### II.DETERMINARI MICROBIOLOGICE - Conform Legii 458/2002 (cu modificarile ulterioare)

Nr. crt.	Indicatori microbiologici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf.L. 458/2002)	Referential
1	Bacteriilor coliforme	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
2	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015/A1:2017
3	Enterococi	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002
4	Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 14189:2017

Verificat / Aprobat / Sef laborator  
Mariana Litescu

Intocmit inginer chimist  
Nicoleta Ramiresi

Intocmit biolog  
Liliana Albu





Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are caracter momentan.

Proba se preleveaza conforma procedurii operationale cod: LCCAP PO 007.

Raportul de incercare se completeaza in doua exemplare.

\* Incercare neacreditata.

<sup>1</sup> Reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore.

Document privat, emis de Apa Nova Bucuresti SA, contine date cu caracter personal © – a nu se difuza neautorizat in extern.

Reproducerea partiala este interzisa fara acordul laboratorului.

Cod LCCAP – F17.01 Rev.0/09.2018.

Rezultatele notate "&lt;" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei. CMA: concentratia maxima admisa.