




HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD.

ESTANDAR DE SEGURIDAD EN PROYECTOS No. 009 Tarjeta de inspección de Línea de vida horizontal.

FECHA DE EMISION: 28 marzo 2022	Firma	Fecha	Revisión
ELABORO: JL. Ramírez		28/03/22	0
REVISO: JL. Ramírez		03/04/22	0
AUTORIZO: A. Márquez		8/4/2022	0

Descripción:

Tarjeta que se debe colocar en las Líneas de Vida Horizontales (LVH) estáticas después de haber sido inspeccionadas y que cumplen satisfactoriamente los requisitos de seguridad para poder ser utilizadas.

<h1 style="margin: 0;">AVISO</h1> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ESTA LINEA DE VIDA HA SIDO INSPECCIONADA Y CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NO DEBE SER MODIFICADO CUALQUIER ANOMALIA DEBE SER INFORMADA AL SUPERVISOR RESPONSABLE</p> <p>FECHA: _____ AUTORIZA: _____ NOMBRE: _____ _____ _____</p>	<h1 style="margin: 0;">CHECK LIST</h1> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CABLE SIN HILOS ROTOS <input type="checkbox"/> 3 GRAPAS (PERROS) POR EXTREMO <input type="checkbox"/> CABLE TENSO <input type="checkbox"/> PUNTAS CUBIERTAS <input type="checkbox"/> DISTANCIA ENTRE PERROS _____ <input type="checkbox"/> DIAMETRO DEL CABLE _____ <input type="checkbox"/> MARCA DE LOS PERROS <div style="text-align: center;">  </div> <p>COMENTARIOS: _____ _____ _____</p>
--	--

Características:

Medidas 10 x 8 cm, se recomienda sean enmicadas para aumentar su durabilidad. NOTA: En caso de que la LVH no cumpla con los requisitos de seguridad, se debe colocar una tarjeta roja similar a la de los andamios.

LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON ESTE
STANDARD DE MANERA MANDATORIA.
