送水ポンプ制御盤　製作仕様書

件名	第二浄水場 送水ポンプ設備更新工事
発注者	湊川水道設備株式会社
文書番号	SPEC-2026-0418
版	第 1 版
発行日	2026 年 10 月 6 日

1. 適用範囲

本仕様書は、第二浄水場 送水ポンプ設備更新工事に使用する送水ポンプ制御盤（以下「本盤」という）の設計・製作に適用する。本仕様書に記載のない事項は、発注者と協議のうえ決定する。

2. 盤仕様

項目	仕様
盤名称	送水ポンプ制御盤
盤番号	CP-101
数量	1 面
形式	屋内自立形（前面扉 片開き）
外形寸法	W800 × H2000 × D600 mm
設置スペース制限	幅 900mm 以下
盤内有効寸法	取付板 W700 × H1600 mm
主回路電源	AC200V 3φ3W 60Hz
制御電源	AC100V / DC24V
塗装色	マンセル 5Y7/1（内外面とも）
周囲温度	0〜40℃
準拠規格	電気設備技術基準、JEM 規格

3. 構成機器

No	品名	型式	仕様	数量	取付位置
1	MCCB（主幹）	MCB-3P100	3P 100AF/75AT	1	取付板
2	ELCB	ＥＬＢ－３Ｐ５０	3P 50AF/30AT 30mA	2	取付板
3	インバータ	INV-7R5	7.5kW 200V 級	2	取付板
4	電磁接触器	MC-25	AC200V 25A バイパス用	2	取付板
5	サーマルリレー	TH-25	設定 22A	2	取付板
6	PLC CPU ユニット	PLC-CPU32	32k ステップ	1	取付板
7	PLC 入力ユニット	PLC DI16	DC24V 16 点	2	取付板
8	PLC 出力ユニット	PLC-DO16	リレー出力 16 点	1	取付板
9	スイッチング電源	PSU-24V5A	DC24V 5A	1	取付板
10	制御トランス	TR-1K	1kVA 200V/100V	1	取付板
11	補助リレー	RY-4C	DC24V 4c ソケット付	8	取付板
12	端子台	TB-20P	600V 20A 20P	6	取付板
13	表示灯	PL-22	φ22 LED 赤/緑	6	扉面
14	押しボタンスイッチ	PB-22	φ22	4	扉面
15	切替スイッチ	SS-22	φ22 2 ノッチ	2	扉面
16	電流計	AM-80	80 角 0-50A	2	扉面
17	タッチパネル	HMI-7W	7 インチ ワイド	1	扉面

4. 試験・検査

・工場試験：外観構造検査、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、シーケンス動作試験

・立会検査：1 回（発注者立会）

5. 見積条件

・見積範囲：設計、製作、工場試験、運搬を含む。

・除外事項：現地据付工事、外部配線工事、試運転調整は別途とする。

・受渡場所：第二浄水場 車上渡し

・納期：受注後 5 ヶ月

・提出図書：承認図 3 部、完成図書 3 部

・予備品：補助リレー 2 個、ヒューズ 1 式

・見積有効期限：提出日より 3 ヶ月

6. 特記事項

・盤内温度上昇を考慮し、必要に応じて換気ファンを設けること。

・塗装は焼付塗装とする。

・銘板はアクリル製（白地黒文字）とする。

・将来増設用として、取付板に 15%程度の予備スペースを確保すること。