仕様確認のご回答

差出人	湊川水道設備株式会社 工務部 設備課 高橋
送付先	株式会社サンプル制御システム 営業部 山田様
日付	2026 年 10 月 24 日
表題	Re: 送水ポンプ制御盤 製作仕様に関するお問い合わせ

株式会社サンプル制御システム 山田様

いつも大変お世話になっております。湊川水道設備の高橋でございます。

先日お問い合わせいただいた送水ポンプ制御盤（CP-101）の仕様につきまして、下記のとおりご回答いたします。

まず盤の保護構造についてですが、本盤は屋内の電気室に設置いたしますので、保護等級は IP4X 相当で問題ございません。

次に主回路電源につきましては、AC200V 3φ3W 60Hz が正となります。先日お送りした変更連絡書 No.1 に記載の 50Hz は弊社の誤記でございました。大変失礼いたしました。

なお、立会検査は 1 回の予定で変更ございません。日程は製作工程が固まり次第、別途ご相談させてください。

お見積書は 11 月 13 日までにご提出いただけますと幸いです。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。