



Debetnota

Hitec Power Protection B.V.
Postbus 132
7600 AC ALMELO
NEDERLAND




Colli	Verpakking	Verzendwijze	GELIEVE BIJ BETALING TE VERMELDEN			
Uw ordernr.		Expedit. niet franco		Datum	Deb.nr.	Factuurnr.
1233622				26.07.2017	101	90057387
Hierbij factureren wij u de kosten van onze werkzaamheden d.d. 20.07.2017						
Zie bijgevoegd(e) inspectierapport(en) voor een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.						
Aantal	Artikel	Omschrijving	Prijs per eenheid	Totaal		
	Ordernummer :	4018596				
	Equipment :	KPN Telecom BV SET				
	Serienummer :	10012937				
1	ST	Jaarlijks preventief onderhoud	1,898,80	1,898,80		
4	ST	MOBIL SUPER 2000 10W40 5 LTR. HS Code: 84099900 Herkomst: EU	25,88	103,52		
Facturen mailen naar: ap@hitec-ups.com						
Behandeld door: Service						
Betalingsconditie	Basis BTW	BTW%	BTW bedrag	FACTUURBEDRAG		
60 dagen netto	2.002,32	21,00 %	420,49	EUR 2.422,81		

Adres: Keerweer 62
Postbus/PO BOX 156
3300 AD Dordrecht

Telefoon: +31 (0)78 - 632 66 00
Web: info@kvt.nl | www.kvt.nl

IBAN: NL98INGB0664086446
BIC: INGBNL2A

KVK: 23022060
BTW/VAT: NL001575429B01
ISO 9001/14001/26000 (MVO) en VCA**

 KEMPER EN VAN TWIST DIESEL B.V.		 	
Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V. is ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 26000 MVO prestatieladder niveau 3, KIWA REIT, SCIOS Scope 4 en VCA** gecertificeerd.			
Keerweer 62 - Postbus 156, 3300 AD Dordrecht - Holland - Tel +31(0)78-6326600 - service@kvt.nl - www.kvt.nl			
ordernummer	4018596	datum	20-07-2017
relatie	Hitec Power Protection B.V.	referentie	1233622
plaats	Almelo	installatie	KPN telecom
contactpersoon	Rutger Koelwijn	adres	Anthony Fokkerweg
telefoonnummer	0651272349	plaats	3088 GM Rotterdam
service engineer	Eck C. van	draaiuren	76.9
Werktijden, exclusief reistijd			
Starttijd	20-07-2017	Eindtijd	
gewerkte tijd	0:00		
taak			
0010	Onderhoudsbeurt W3		
componenten			
10012937	MTU	16V4000 G63	00000000010012937
onderdelen			
5	Oil Filter 0031845301		
1	brandstoffilter 0020922101		
1	brandstoffilter racor 2020 30 micron		
260	liter smeeroilie		
10	10 w 40		
regel	controlepunt	waarde	de/montage gereinigd gecontroleerd gereviseerd ververs vernieuwd afgesteld nvt
100	Last minute risico analyse uitgevoerd		X
110	Afscherming draaiende delen		X
120	Lekkages aan installatie algemeen		X
210	Olie niveau in carter op juiste peil		X
215	Carter ontluuchting op juiste werking		X
220	Carter aftappomp op werking / lekkage	voorsmeerpomp	X
225	Smeeroiliefilter (s)	5 x	X
230	Fabriektype smeeroilie	mobil delvac 15 w 40	X
235	Smeeroeliekoeler op lekkages		X
300	Koelmiddel op juiste niveau		X
330	Koelwaterpomp intern op werking/lekkages		X
375	Waterafscheider aftappen		X
400	Brandstoffilter(s)	1 x	X
410	Brandstof voorfilter (s)	racor	X
420	Brandstofleid. / slangen op veroudering		X
620	Dynamo laadspanning / aansluitingen		X
800	Koelwatertemperatuur in Graden Celcius	70	X
805	Smeeroeliedruk in Bar	6,9	X

810	Voltage generator				X					
840	Frequentie belast in Hz				X					
880	Proefdraaien belast				X					
885	Installatie standby/operationeel achterg				X					

opdracht

Onderhoud W3 KPN Telecom

rapportage

onderhoud uitgevoerd

geen bijzonderheden

LET OP: U bent wettelijk verplicht uw noodstroominstallatie conform SCIOS Scope 4 te laten inspecteren! Meer informatie treft u op onze website www.kvt.nl/service/inspectie.htm

handtekening contactpersoon op locatie

handtekening service engineer

L van der Zwaag

naam:

Eck C. van

E.C.



HITEC Power Protection bv
P.O. Box 65
7600 AB Almelo
Netherlands

Inkooporder

Kemper en van Twist diesel B.V.
Postbus 156
3300 AD Dordrecht

Purchaser : Dhr. A.D. Lenthe, van
Email : purchase@hitec-ups.com
Fax : +31 546 589 492
Tel. : +31 546 589 564
Internet : http://www.hitec-ups.com

Inkooporder : 1233622
Besteldatum : 14-02-2017
Tel. : 078-6326600
Fax : 078-6136746

Leverancier nr. : 03290
Uw contactpersoon :
Referentie :

Regel	Bewerking	Hoev.	Bruto (EUR)	Totaal (EUR)
001	Algemene Externe Bewerking Leverdatum 31-03-2017 Opdracht voor het uitvoeren van een W3 onderhoudsbeurt aan de dieselmotor incl. aan- en afvoeren van de bedrijfsmiddelen t.b.v de diesels en Hitec vrijlooppkoppelingen (20 liter 10W40).	1 st	1.500,00	1.500,00

Type dieselmotor unit 3 MTU16V4000 G63 527 105 415
Aanvangstijd werkzaamheden Unit 3 maandag 19 juni maart 09.00 uur.

Werkadres;

KPN Telecom bv
Anthony Fokkerweg / v. Meelstraat 40
3088 GM Rotterdam

Contactpersoon op site is Rutger Koelewijn, 06 - 51 27 23 49

Gelieve 5 dagen voor aanvang namen doorgeven en deze opdracht omgaand per mail te bevestigen aan

serviceplanning@hitec-ups.com

Prijs EUR 1.500,00 per 1 st

Afleveradres : Hitec Power Protection bv
Bedrijvenpark Twente 40
7602 KB Almelo

Totaal bedrag (excl BTW) in EUR 1.500,00

Betaling : 60 dagen na factuurdatum

Levering : DAP incoterms 2010

Vermeld ons order- en positienummer in correspondentie, pakbonnen en facturen.
Facturen versturen op de dag van verzending van de goederen naar
accounts payable@hitec-ups.com
Voor deze order gelden de Inkoopvoorwaarden van Hitec Power Protection B.V.
welke afgedrukt zijn op de achterkant van dit document.

RABOBANK: 16.10.96.662 SWIFT BIC: RABONL2U
IBAN: NL39RABO0161096662
BTWnr.: NL.823658326.B07
KvK Veluwe en Twente: 06078910
ISO 9001-2008 Kennis certnr.: 19086